

Tabulka místností 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Strop
2.01	VÝTAH	3,51	Keramická dlažba	
2.02	CHODBA	43,86	Keramická dlažba	SDK podhled
2.03	CHODBA	4,69	Keramická dlažba	SDK podhled
2.04	CHODBA	28,99	Keramická dlažba	SDK podhled
2.05	WC INVAL	3,90	Keramická dlažba	SDK podhled
2.06	KANCELÁŘ	14,49	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.07	KANCELÁŘ	23,83	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.08	KANCELÁŘ	22,86	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.09	KANCELÁŘ	34,36	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.10	KANCELÁŘ	28,70	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.11	KANCELÁŘ	32,08	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.12	BALKON	9,92	Keramická dlažba stávající	
		251,19 m²		

Legenda:

- Hlásič kouřový-optický
- Hlásič tlačítkový
- Optická signalizace
- Zvuková signalizace
- EPS Ústředna EPS
- OPPO OPPO

Umístění hlásičů, sirén, majáků a jejich počet může být při realizaci změněno investorem.

Kabeláž k aktivním prvkům EPS (majáky, sirény) budou taženy kabel funkčním při požáru (min.P60R).

Všechny kabely vedené v prostoru nad stropními podhledy budou mít třídu reakce na oheň B2ca S1 D0.

Kabelové prostupy mezi požárními úseky, podlažími budou protipožárně utěsněny a označeny.

Zařízení ZDP není předmětem projektu EPS.


±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU S P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Objed. projektant:	Ing. Václav Chýle	Verze:	Ing. Václav Chýle	
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle	
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice	
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice			
Služba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4			Kooperace:
Objed:	D.4.5. - Elektronické komunikace, EPS			Střecha Praha s.r.o. ZSPD
Objed. výkres:	Elektrická požární signalizace - Půdorys 2.NP			Datum: 09/2018 Číslo: J-28/10 Měřítko: 1:50 Formát: A4 Číslo výkresu: D.4.5.3

