



Tabulka místností 3.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Strop
3.01	VÝTAH	3.51	<Náslapná vrstva>	
3.02	CHODBA	50.45	Keramická dlažba	SDK podhled
3.03	WC MUŽI	10.04	Keramická dlažba	SDK podhled
3.04	ÚKLID	2.97	Keramická dlažba	SDK podhled
3.05	WC ŽENY	9.15	Keramická dlažba	SDK podhled
3.06	UČEBNA	23.97	Keramická dlažba	SDK podhled
3.07	SKLAD	17.30	Keramická dlažba	
3.08	KOSTYMÉRNA	26.60	Keramická dlažba	
3.09	VÍCEÚČELOVÝ SÁL	69.45	Keramická dlažba	SDK podhled
3.10	KANCELÁŘ	32.93	Keramická dlažba	SDK podhled
3.11	SERVEROVNA	5.03	Linoleum	SDK podhled
3.12	SPRCHA	5.23	Linoleum	SDK podhled
		256,63 m²		

POŽADOVANÉ VÝMĚNY VZDUCHU

WC, VÝLEVKA	50m³ /hod
UMYVADLO	30m³ /hod
SPRCHA	150m³ /hod
PISOÁR	30m³ /hod

INSTALOVANÉ VENTILÁTORY JSOU s doběhem 2–20min
DVEŘE DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU OPATŘENY MŘÍŽKOU 400/100 PRO PŘÍVOD VZDUCHU
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – SPIRO POTRUBÍ

±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU Ing. atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Obj. projektant:	Ing. Václav Chylé	Verze:	Ing. Václav Chylé
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chylé
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice		
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4		
Titul:		Datum:	09/2018
D.4.3. - Větrání		Formát:	
Období výkresu:		Číslo zpr.: J-28/10	Číslo přílohy: J-28/10
Vzduchotechnika - Půdorys 3.NP		Š. výkresu:	D.4.3.4.
		1:50	

Ing. atelier JH s.r.o.

Všechna práva vyhrazena

Kooperace: