

Tabulka místností 3.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Strop
3.01	VÝTAH	3,51	<Nášlapná vrstva>	
3.02	CHODBA	50,45	Keramická dlažba	SDK podhled
3.03	WC MUŽI	10,04	Keramická dlažba	SDK podhled
3.04	ÚKLID	2,97	Keramická dlažba	SDK podhled
3.05	WC ŽENY	9,15	Keramická dlažba	SDK podhled
3.06	UČEBNA	23,97	Keramická dlažba	SDK podhled
3.07	SKLAD	17,30	Keramická dlažba	
3.08	KOSTYMÉRNA	26,60	Keramická dlažba	
3.09	VÍCEÚČELOVÝ SÁL	69,45	Keramická dlažba	SDK podhled
3.10	KANCELÁŘ	32,93	Keramická dlažba	SDK podhled
3.11	SERVEROVNA	5,03	Linoleum	SDK podhled
3.12	SPRCHA	5,23	Linoleum	SDK podhled
		256,63 m²		

Legenda:

- Hlásič kouřový-optický
- Hlásič tlačítkový
- Optická signalizace
- Zvuková signalizace
- Ústředna EPS
- OPPO

Umístění hlásičů, sirén, majáků a jejich počet může být při realizaci změněno investorem.
Kabeláž k aktivním prvkům EPS (majáky, sirény) budou taženy kabel funkčním při požáru (min.P60R).
Všechny kabely vedené v prostoru nad stropními podhledy budou mít třídu reakce na oheň B2ca S1 D0.
Kabelové prostupy mezi požárními úseky, podlažními budou protipožární utěsněny a označeny.
Zařízení ZDP není předmětem projektu EPS.

±0,000 = 471,37 m n.m.


Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TETO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Auto. projektant:	Ing. Václav Chýle	Verifik.	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice		
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4		
Adresa:			
Datum:	D.4.5. - Elektronické komunikace, EPS		
Čís.znak.:	J-28/10	Čís.znak.:	J-28/10
Období výkresu:	Elektrická požární signalizace - Púdorys 3.NP	Č. výkresu:	D.4.5.4
	1:50		

	Návrh 249/H, STP 01 J/Hradec	
	I. S. E. C. H. N. A. P. R. A. T. A. V. Y. H. R. A. C. E. N. A.	
	Kooperace:	



VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA

Kooperace: