



Tabulka místností 1.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Náslapná vrstva	Strop
1.01	PRŮCHOD	66,35	Kamenná dlažba	Omítka
1.02	CHODBA	5,97	Keramická dlažba	Omítka
1.03	PRODEJNA	47,08	Stávající podlaha	Omítka
1.04	CHODBA	11,35	Keramická dlažba	Omítka
1.05	SKLAD	13,92	Keramická dlažba	Omítka
1.06	WC	1,78	Keramická dlažba	Omítka
1.07	SKLAD	15,72	Keramická dlažba	Omítka
1.08	VÝTAH	3,51		
		165,68 m²		

PŘÍSTROJE, SVÍTIDLA, SPOTŘEBIČE

- zásuvka 230 V
- instalační spínače č. 1, 5, 6, 6+1, 7
- instalační spínač 1/0 So - osvětlení chodby
- pohybový spínač
- zásuvkové hnízdlo, 3x zás 230V, 2x datová zásuvka ve společném rámečku
- podlahová zásuvková krabice 4x zás 230V, 2x datová zásuvka
- nástěnné a stropní osvětlovací těleso 22 W
- nástěnné a stropní osvětlovací těleso 32 W
- přisazené LED 1500 lm
- nástěnné osvětlovací těleso 22 W, IP 44 umístěné na půdě
- zářivkové stropní osvětlovací těleso 2x36 W
- zářivkové stropní osvětlovací těleso 36 W
- zářivkové stropní osvětlovací těleso 36 W, IP 65
- nouzové osvětlovací těleso s vlastním zdrojem
- ventilátor VZT s doběhovým spínačem
- ovládací tlačítko ventilátoru
- HOP
- nástěnné osvětlovací těleso 22 W, IP 44
- nástěnné, reflektor LED 20 W
- připojení průtokového ohřívače 2 kW
- tlačítko central-stop

±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU JY P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Proj. projektant:	Ing. Václav Chýle	Verze:	Ing. Václav Chýle			
Kontrola:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle			
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice			
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice					
Služba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4					
Titul:				Stupeň PD: ZSPD		
Datum:				09/2018	Formát:	
Číslo zak.				J-28/10	Číslo jedn.	J-28/10
Období výkresu:				1:50	Č. výkresu:	D.4.4.2
Období výkresu:				Silnoproudá elektrotechnika - Půdorys 1.NP		



VŠECHNA PRAVA VYHRÁŽENA

Kooperace: