

Tabulka místností 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Strop
2.01	VÝTAH	3,51	Keramická dlažba	
2.02	CHODBA	43,86	Keramická dlažba	SDK podhled
2.03	CHODBA	4,69	Keramická dlažba	SDK podhled
2.04	CHODBA	28,99	Keramická dlažba	SDK podhled
2.05	WC INVAL	3,90	Keramická dlažba	SDK podhled
2.06	KANCELÁŘ	14,49	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.07	KANCELÁŘ	23,83	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.08	KANCELÁŘ	22,86	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.09	KANCELÁŘ	34,36	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.10	KANCELÁŘ	28,70	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.11	KANCELÁŘ	32,08	Zátěžový koberec	SDK podhled
2.12	BALKON	9,92	Keramická dlažba stávající	
		251,19 m²		

POŽADOVANÉ VÝMĚNY VZDUCHU

WC, VÝLEVKA	50m <sup>3</sup> /hod
UMYVADLO	30m <sup>3</sup> /hod
SPRCHA	150m <sup>3</sup> /hod
PISOÁŘ	30m <sup>3</sup> /hod

← INSTALOVANÉ VENTILÁTORY JSOU s doběhem 2–20min  
DVEŘE DO VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ BUDOU OPATŘENY MŘÍŽKOU 400/100 PRO PŘÍVOD VZDUCHU  
VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ – SPIRO POTRUBÍ


±0,000 = 471,37 m n.m.

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

REPRODUKCE TĚTO DOKUMENTACE NEBO JEJICH ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU S P-atelier JH s.r.o. JE ZAKÁZÁNA!

Objed. projektant:	Ing. Václav Chylý	Verze:	Ing. Václav Chylý	 <div>Název: 24901 377 01 J. Hradec</div>
Kontrola:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chylý	
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice	
Investor:	Město Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice			
Stavba:	Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4			
				Kooperace:
				Stupeň PD: ZSPD
Osada:	D.4.3. - Větrání			Datum: 09/2018 Formát:
				Čís.zak. J-28/10 Čís.úml.: J-28/10
Období výkresu:	Vzduchotechnika - Půdorys 2.NP			Č. výkresu: D.4.3.
				Mřítko: 1:50

