

P - atelier JH s.r.o., Nádražní 249/II., 377 01 Jindřichův Hradec  
telefon: 384 361 628, fax: 384 321 217, e-mail: [info@p-atelier.cz](mailto:info@p-atelier.cz)

## **D.4.1 - Vytápění**

# **D.4.1.1. Technická zpráva**

Změna v průběhu stavby před jejím dokončením

Název:	<b>Komunitně správní centrum Dačicka č.p.4</b>
Místo:	Dačice
Investor:	Město Dačice
Č. zakázky:	J-28/10
Archivní č.:	J-28/10

Číslo paré:



Předmětem této části projektu je provedení úprav vytápění stavby „Komunitě správní centrum Dačicka č.p. 4“ .

Objekt je vytápěn dvoutrubkovým teplovodním systémem. Zdroj tepla je umístěn v sousedním objektu č.p. 5.

S ohledem k dispozičním úpravám objektu bude upraven rozvod vytápění, Bude demontována část rozvodu vedoucímu k části přístavby výtahu. Ve 3.np bude doplněna část rozvodu, veden v podhledu a doplněny tři radiátory v prostoru sociálního zázemí.

Rozvod bude proveden z ocelových pozinkovaných trub. Radiátory budou použity deskové s bočním připojením.

Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška.

Při provádění všech prací je nutno dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, směrnice a vyhlášky.

V Jindřichově Hradci, 09/2018  
Vypracoval: Ing. Chýle