



— · — · — Stávající rozvody
 — · — · — Studená voda - PPR, PN 20, izolace proti rosení potrubí - pěnový PE tl. 10mm
 - · - · - Teplá voda - PPR, PN 20, izolace proti tepelným ztrátám - pěnový PE tl. 15mm
 — · — · — Požární vodovod z trub ocelových

Hlavní rozvody vedeny v podlaze a podhledech, připojovací potrubí u jednotlivých zařizovacích předmětů vedeno v drážkách ve stěnách

Zodp. projektant:	Ing. Václav Chýle	Návrh:	Ing. Václav Chýle
Kontroloval:	Petr Vlášek	Vypracoval:	Ing. Václav Chýle
Místo:	Dačice	Obec:	Dačice

Stupeň PD: ZSPD	
Datum: 09/2018	Formát:
Čís.zak.: J-28/10	Čís.arch.: J-28/10
Merítko: 1:50	Č. výkresu: D.4.2.3