



Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Komunitně správní centrum Dačicka – budova č. p. 4
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P22V00000039
Datum zahájení zadávacího řízení:	12. 1. 2023
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 26. 1. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

1. položky 47, 48 - odstranění podlahových krytin ozn. A a B - kolik je dlažeb, kolik je vlysů, kolik a jaké jsou podkladní konstrukce, které se dle vysvětlení č. 2 mají také odstranit?
2. položka 381 - SDK podlaha - prosím o upřesnění desek a podkladních vrstev, je správně plocha? Neodpovídá ploše odstraněných podlah dle položky 47 a 48 ani novým plochám koberců, lina a dlažeb.
3. položka 432 - vyrovnání podkladu - souvisí s dotazem č. 2 - jaký bude podklad pod tuto stěrku?
4. položka 433 - koberec. Je požadován koberec v rolích nebo ve čtvercích?
5. položka 434 - linoleum. Není myšleno klasické PVC, respektive dlažba? Proč je navrženo linoleum do servovny a do sprchy?

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz č. 1:

Plocha s vlysy a podlahovou krytinou (PVC, koberec) má výměru 404,78 m², plocha s keramickou dlažbou má výměru 131,11 m².

Plochy s podlahovou krytinou – odstraňované vrstvy jsou PVC / koberec – vlasy – hrubá prkenná podlaha – násyp na záklopu stropu.

Plochy s keramickou dlažbou - odstraňované vrstvy jsou keramická dlažba – betonová mazanina – násyp na záklopu stropu.

ad Dotaz č. 2:

Konstrukce SDK podlahy (podlahové desky, podsyp, vyrovnání podkladů aj.) bude provedena v systémovém řešení výrobce.

Položku č. 381 dodavatelé ocení dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr poskytnutého v rámci Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace č. 2 dne 25. 1. 2023, resp. dle aktuálního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace (dále jen „aktualizovaný soupis“) – nedochází k žádné změně.

ad Dotaz č. 3:

Viz odpověď ad Dotaz č. 2 výše.

ad Dotaz č. 4:

Koberec je uvažován zátěžový, dodávaný v rolích.

ad Dotaz č. 5:

V rámci pol. č. 434 je požadována dodávka a montáž zátěžového PVC – výběr z min. 5 barevných odstínů.

V serverovně bude podlaha opatřena PVC, ve sprše bude položena keramická dlažba – viz aktualizovaný soupis.

Přílohu tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace tvoří aktualizovaný soupis, který mění a nahrazuje dříve poskytnutý soupis. **Dodavatelé pro zpracování svých nabídek použijí aktualizovaný soupis.**

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **7. 2. 2023 v 9.00 hod.**

Toto vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000375>.

V Dačicích dne 1. 2. 2023

.....
Bc. Miloš Novák

starosta

Město Dačice

podepsáno elektronicky