



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Komunitně správní centrum Dačicka – budova č. p. 4
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P22V00000039
Datum zahájení zadávacího řízení:	12. 1. 2023
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 1. 2. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel konstatuje, že se jedná o žádost podanou po uplynutí lhůty pro její podání dle zákona a zadávací dokumentace, neboť doba od jejího podání do uplynutí lhůty pro podání nabídek byla kratší než 7 kalendářních dnů. Zadavatel proto na takovou žádost dle zákona není povinen poskytnout žádné vysvětlení.

Zadavatel zvážil povahu každého ze vznesených dotazů, zbývající délku lhůty pro podání nabídek, možný stav rozpracovanosti nabídek jednotlivých dodavatelů, nutnost případného opětovného prodloužení lhůty pro podání nabídek atd. a s ohledem na tyto skutečnosti a rovněž s ohledem na zajištění zpracování porovnatelných nabídek jednotlivých dodavatelů se rozhodl poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace tak, jak je uvedeno níže.

Zadavatel proto v souladu se zákonem a čl. 14.1 Výzvy k podání nabídek uvádí přesné znění žádosti dodavatele a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

1. Položka číslo 47 předloženého výkazu výměr (dále jen VV) – „**odstranění podlahové krytiny včetně odvozu / ozn. A/**“ - **výměra 217,932 m²**. Dle projektové dokumentace

(dále jen PD) a odkazu A se jedná o demontáž krytiny, původní vlysové podlahy, slepé podlahy pod vlysy, místo slepé podlahy bude doplněna vrstva systémových podlahových desek tl. 20mm.

Dle dodatečných informací z 1.2.2023 se odstraňují všechny vrstvy nad záklopem stropu, což je v rozporu s VV (odstraňuje se podlahová krytina) a s PD, kde je uvedeno odstranění slepé podlahy – vykládám si tl. 20mm

Prosím tedy upřesnění, co vlastně platí a jaké jsou případně tloušťky bouraných vrstev konstrukce podlahy.

2. Položka číslo 47 předloženého výkazu výměr (dále jen VV) – „**odstranění podlahové krytiny včetně odvozu / ozn. B/**“ - **výměra 317,968 m²**. Dle projektové dokumentace (dále jen PD) a odkazu B se jedná o demontáž krytiny bez dalších zásahů.....

Dle dodatečných informací z 1.2.2023 se odstraňují všechny vrstvy nad záklopem stropu, což je opět v rozporu s VV (odstraňuje se podlahová krytina) a s PD, kde je uvedena pouze podlahová krytina

Prosím tedy o upřesnění, co vlastně platí a jaké jsou případně tloušťky bouraných vrstev konstrukce podlahy.

3. Položka číslo 381 VV - „**SDK podlaha z podlahových desek tl. 20mm provedených na stávající záklop**“

Dle popisu položka obsahuje pouze SDK desky, nikoliv případné podsypy, násypy, ... Dle dodatečných informací z 1.2.2023 má být součástí podlahové desky, podsyp, vyrovnání podkladu, aj. v systémové řešení výrobce. Prosím tedy o upřesnění jaká má být skladba podlahy včetně tl. jednotlivých vrstev.

4. **Přesuny suti, odvoz suti, skládkovné (položky číslo 475, 66-68 VV)**. Tonáže uvedené ve výkazu výměr neodpovídají skutečnosti. Rozhodně zde nejsou započteny tonáže s bouraných podlah výše uvedených položek i vzhledem k tomu, že rozšiřujete rozsah požadovaných bouracích prací a tonáže suti se nemění. Bude upraveno?

5. **Úprava VV**. Budou výše uvedené informace přeneseny do VV, aby se přeneslo případným nejasnostem při oceňování?

Odpověď zadavatele:

Dodavatelé provedou ocenění položek, ke kterým byly vzneseny shora uvedené dotazy, v souladu s dříve poskytnutými vysvětleními zadávací dokumentace a dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v jeho poslední poskytnuté aktualizaci (dále jen „soupis“).

V případě, že dříve poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace odpověď na některý z výše uvedených dotazů neobsahují a prokáže-li se při realizaci veřejné zakázky, že je úprava soupisu (a tím i položkového rozpočtu, který je povinnou přílohou smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem) nezbytná, neboť není v souladu s požadovaným rozsahem prací, ve vnitřním souladu s ostatními položkami soupisu či se skutečností zjištěnou v místě plnění, bude soupis, resp. položkový rozpočet odpovídajícím způsobem upraven, a to způsobem daným zadávacími podmínkami a ustanoveními smlouvy o dílo.

Zadávací podmínky se proto tímto vysvětlením zadávací dokumentace nemění a zůstávají v platnosti.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000375>.

V Dačicích dne 6. 2. 2023

.....
Bc. Miloš Novák

starosta

Město Dačice

podepsáno elektronicky