elektrozaříZení.cz IČ: 007 11 403 DIČ: CZ8508231534

[číslo listu]	DV0100
[název]	ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ
[popis]	uzemění objektu
[velikost]	ISO A2
[měřítko]	CUSTOM 1:75
[jednotky]	Millimeters
[zakázka]	22_001 - ZŠ B. Němcové Dačice - družina
[revize]	2022/02/03 - 19:43 - rSSMkBkR/



DX004 - soupis obvodů

obvod	popis obvodu	prvků [ks]
GND	základový zemnič	39

DX005 - uvažované jednotky

SKU	název položky	pozn. k položce	prvků [ks]	xMJ
Uzemnění a pospojování	FeZn 30x4 pásek	s montáží	6	151.100m
Uzemnění a pospojování	FeZn pr.10 drát	s montáží	3	9.097m
Uzemnění a pospojování	MET svorkovnice GND	v krabici pod omítku	3	
Uzemnění a pospojování	přechod FeZn mezi materiály	podle ČSN 33 2000-5-54	3	1.500m
Uzemnění a pospojování	svorka SR2b FeZn	spojovací pásek-pásek	18	
Uzemnění a pospojování	svorka SR3b FeZn	spojovací pásek-drát	6	