



Město Dačice

na základě vnitřní směrnice Rady města Dačice č. R1-18 o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vyzývá účastníky k podání elektronické nabídky na výběr zhotovitele stavebních prací akce:

Modernizace soustavy veřejného osvětlení

Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, hospodárné a odpovědné zadání veřejné zakázky. Zadavatel upozorňuje účastníky, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se účastník při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech Zadávací dokumentace a v přílohách Zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Principy odpovědného zadávání jsou zahrnuty v návrhu smlouvy o dílo, zejména v důrazu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a na ekologickou likvidaci demoličních a odpadových materiálů.

Klasifikace veřejné zakázky dle číselníku CPV (Common Procurement Vocabulary):

Stavební práce 45000000-7

Stavební práce 45000000-7

Práce spojené s přípravou staveniště 45100000-8

Stavební montážní práce 45300000-0

Elektroinstalační práce 45300000-1

Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 45300000

Zejména: Instalace a montáž elektrických rozvodů 45300000-3

Instalace a montáž elektrických zařízení 45300000-4

Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů 45300000-5

Zejména: Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45300000-6

Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic 45300000-7

Zejména: Demoliční práce 45111100-9

Základní práce pro technická zařízení 45111290-7

Práce spojené s přípravou staveniště 45100000-8

Demolice a zemní práce 45110000-1

Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce 45111000-8

Zejména: Demoliční práce 45111100-9

Základní práce pro technická zařízení 45111290-7

Výkopové a zemní práce 45112000-5

Zejména: Hloubení příkopů 45112100-6

Výkopové práce 45112400-9

Stavba je spolufinancována EU prostřednictvím dotačního programu MPO z Výzvy č. 1/2022 Národního plánu obnovy - 2.2.2 – Rekonstrukce veřejného osvětlení (registrační číslo 2182000078) a dokončená stavby musí splňovat minimální požadavky programu na vypočtené energetické úspory, k nimž se objednatel v rámci podání žádosti o dotaci zavázal, tzn. že max. celková spotřeba el. energie předmětné části veřejného osvětlení nepřekročí 37,85 MWh za rok, tj. za 4000 hodin provozu.

OBSAH

1. Vymezení plnění	2
2. Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem	3
3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	3
4. Termíny a místo plnění	3
5. Obsah nabídek a požadavky na kvalifikaci	3
6. Lhůta pro podání nabídky	4
7. Zadávací lhůta	4
8. Platební podmínky	4
9. Způsob podávání nabídek	5
10. Prohlídka místa plnění	5
11. Vysvětlení zadávací dokumentace	5
12. Otevírání elektronických nabídek	5
13. Způsob hodnocení nabídek	5
14. Ostatní podmínky a ujednání	6
15. Zadavatel	7
16. Přílohy Výzvy pro podání nabídek	7

1. Vymezení plnění

Předmětem plnění této zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí a včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních prací stavby:

„Modernizace soustavy veřejného osvětlení“,

které budou splňovat podmínky této Výzvy a jejích příloh, zejména požadavky obchodních podmínek (návrhu smlouvy o dílo), soupisu stavebních prací dodávek a služeb (položkový rozpočet), minimálních technických požadavků uvedených v příloze č. 4 a dalších níže uvedených požadavků.

Technickým předmětem zakázky je zejména výměna svítidel na části soustavy veřejného osvětlení (dále jen VO) vyspecifikovaná v pasportu dotčené části VO, demontáže stávajících sloupů VO a osazení nových sloupů (19 ks), doplnění čítačů provozních hodin, seřízení a optimalizace řídicích prvků rozvaděčů, zemní a betonářské práce, odvozy sutí a hmot včetně jejich likvidace se 70% recyklací atd.

Součástí plnění díla jsou dále tyto požadavky:

- důsledné dodržování všech platných předpisů na bezpečnost a ochranu pracovníků při práci na staveništi a na zabezpečení staveniště,
- ochrana životního prostředí – odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a za recyklaci a předání dokladů objednateli o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku,
- zajištění organizace pracovních postupů tak, aby zhotovitel minimalizoval výpadky v osvětlení ulic (průběžné provádění revizí a neprodlené uvádění svítidel do provozu),
- Zajištění staveniště – konkrétních pracovních míst z pohledu obecné i dopravní bezpečnosti (zajištění DIO, provizorního dopravního značení apod.),

- průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),
- vyčištění a úklid dotčených prostor před předáním stavby a uvedení okolních ploch do původního stavu,
- zřízení, udržování a likvidace zařízení staveniště,
- zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZ při práci na staveništi,
- zajištění aktualizace pasportu dotčené části soustavy VO dle skutečnosti,
- zajištění geodetické zaměření nových sloupů atd.

2. Elektronický nástroj, komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Všechny úkony této veřejné zakázky včetně písemné komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat pouze elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na <https://zakazky.dacice.cz/>.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že si musí provést a dokončit tzv. registraci dodavatele v nástroji E-ZAK, pakliže již tuto registraci v minulosti již neprovedl. Provozovatel do tohoto elektronického nástroje zanesl kontaktní údaje z veřejně přístupných databází, nebo internetových profilů dodavatelů. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil nebo doplnil jinými. Informace k použití elektronického nástroje jsou na adrese <https://zakazky.dacice.cz/> a na adrese <https://zakazky.dacice.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf>. Zadavatel doporučuje dodavatelům provedení testu nastavení prohlížeče před podáním nabídky.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí **4.828.000 Kč bez DPH**.

4. Termíny a místo plnění

Termín zahájení:	do dvou týdnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Termín dokončení:	30. 9. 2023
Místo plnění:	katastrální území Dačice a Lipolec

5. Obsah nabídek a požadavky na kvalifikaci

Nabídka musí obsahovat níže uvedené dokumenty v tomto pořadí a členění:

- Krycí list nabídky**, kde účastník uvede nabídkovou cenu v požadovaném členění a závaznou spotřebu el. energie za 4000 hod. provozu v kWh/rok a technické parametry svítidel podle jednotlivých konfigurací – příloha č. 1, přičemž limitní světelné technické parametry jsou uvedeny v tab. 1 a 2 na konci této Výzvy.
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo**, který bude plně v souladu s přiloženou přílohou č. 2 – Smlouva o dílo. Návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka nebo osobou příslušně zmocněnou a opatřený razítkem, neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka.
- Nabídkovou cenu** (uvedenou v návrhu smlouvy o dílo) v Kč bez DPH, jako cenu maximálně přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla, která bude obsahovat veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla. Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk účastníka. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla. Nabídková cena je cenou pevnou a neměnnou po celou dobu provádění díla za celý předmět zakázky. Cenu lze překročit pouze za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o dílo.

Daň z přidané hodnoty bude řešena prostřednictvím **přenesené daňové povinnosti**, daň bude odvádět Finančnímu úřadu **zadavatel**.

- d) **Oceněný soupis prací** – účastník předloží oceněný položkový soupis prací (účastník použije přílohu č. 3 – Položkový rozpočet). V soupise prací nesmí účastník provádět žádné změny ani úpravy vyjma zápisu cen položek.
- e) **Světelně technické výpočty** dle dodávaných svítidel zpracované podle požadavku přílohy č. 6 - Podklad pro tvorbu světelně-technických výpočtů.
- f) **Splnění základních kvalifikačních předpokladů** – podepsaným čestným prohlášením. Účastník použije přílohu č. 5 – Čestné prohlášení.
- g) **Splnění profesní způsobilosti** – zadavatel předloží:
 - aktuální **výpis z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence (doklad nesmí být starší 60 dnů ode dne konce lhůty pro podání nabídek),
 - **doklad**, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu této veřejné zakázce např. výpis z živnostenského rejstříku na *Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení*,
 - **doklad**, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčení o autorizaci pro obor *technika prostředí staveb – elektrotechnická zařízení nebo technologická zařízení staveb* dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- h) **Splnění technické klasifikace** – účastník předloží seznam stavebních prací dokončených v průběhu posledních 5 let na nejméně 3 stavební práce na montáži veřejného osvětlení nebo jiné elektromontážní práce na venkovních vedeních NN v ceně min. **1 mil. Kč bez DPH** za každou tuto akci.
- i) **Rámcový harmonogram provádění prací** s měsíčním členěním obsahující předpokládané finanční plnění.
- j) **Další přílohy** – účastník předloží v nabídce další doklady prokazující splnění všech požadavků na kvalitu a technické specifikace dané zadávací dokumentací a jejími přílohami, tj. katalogové listy dodávaných výrobků – svítidel, certifikáty a prohlášení o shodě.

Pro všechny výše uvedené dokumenty postačuje jejich připojení k nabídce v oskenované podobě.

6. Lhůta pro podání nabídky

Nabídka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje (viz čl. 2 této Výzvy).

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 3. 2023 v 10:00 hodin**.

7. Zadávací lhůta

Účastníci o tuto zakázku jsou svou nabídkou vázáni zadávací lhůtou v délce 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

8. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy. Ostatní platební podmínky jsou podrobně uvedeny v příloženém návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2, a je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

9. Způsob podávání nabídek

Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek, a to výhradně **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** (viz čl. 2 této Výzvy).

Vyhotovení nabídek

Nabídky budou vyhotoveny **1x v originálu** v českém nebo slovenském jazyce. Nabídky včetně všech svých součástí vyhotovené v jiném jazyce budou akceptovány pouze s **ověřeným** českým překladem.

Každý účastník o tuto veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku, žádná osoba se nesmí zúčastnit této soutěže více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně poddodavatelem jiného dodavatele. V případě porušení této podmínky budou bezodkladně vyřazeny všechny nabídky, ve kterých se účastník podílí.

Náklady na zpracování nabídky nebo náklady týkající se výběrového řízení (cestovné atd.) nese v plném rozsahu dodavatel.

10. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky, tedy veřejnému místu plnění, nebude zadavatel provádět ani organizovat prohlídku místa plnění.

11. Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podána výhradně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a to nejpozději **5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Vysvětlení zadávací dokumentace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele nejpozději 2 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

12. Otevírání elektronických nabídek

Otevírání nabídek zadavatel provede po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků výběrového řízení.

13. Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel bude hodnotit nabídky podle **ekonomické výhodnosti nabídky, a to dle následujících dvou hodnotících podkritérií:**

1. **Nejnižší nabídková cena (Váha kritéria je 80 bodů z celkových 100 bodů)** – hodnocena bude celková cena díla v Kč bez DPH podle vzorce (váha kritéria) x (nejnižší cena) / (účastníková cena). Účastník s nejnižší nabídkovou cenou získá 80 bodů.
2. **Míra hospodárnosti – celková spotřeba elektrické energie (Váha kritéria je 20 bodů z celkových 100 bodů)** – hodnocena bude účastníkem navržená celková roční spotřeba v kWh účastníkem navržené soustavy vč. ztrát na předřadných částech svítidel či jejich řídicích prvcích za dobu jednoho roku, tj. za dobu 4.000 hodin provozu dle vzorce (váha kritéria) x (nejnižší spotřeba el. energie) / (účastníková spotřeba el. energie). **Účastníkem navržená hodnota musí být nižší nebo rovna limitní hodnotě 37,85 MWh za rok, tj. za 4.000 hodin provozu.** Účastník s nejnižší celkovou roční spotřebou elektrické energie získá 20 bodů.

Účastník, jehož nabídka získá nejvíce bodů v součtu za obě kritéria a současně bude splňovat veškeré požadavky stanovené zadávací dokumentací, bude vybrán jako vítězný. Nabídky nesplňující požadavky zadavatele, komise z hodnocení vyřadí a nebude je dále hodnotit.

V případě, že budou podány 2 či více nabídek se shodnou nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH (po zaokrouhlení nahoru s přesností na celé koruny) a zároveň se stejnou roční spotřebou el. energie, rozhodne o vítězi losování za přítomnosti účastníků, kteří takové nabídky podali. Losování se dále zúčastní zástupci hodnotící komise a právník zadavatele. O případném termínu losování vyrozumí zadavatel písemně účastníky nejméně 3 kalendářní dny před losováním.

14. Ostatní podmínky a ujednání

- Účastník podávající nabídku může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku a nesmí být současně poddodavatelem kteréhokoliv jiného účastníka ani v případě společných nabídek, či v prokázání, byť jen části kvalifikace. V případě porušení tohoto pokynu budou bezodkladně vyřazeny všechny nabídky, ve kterých se účastník podílí,
- zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek,
- dodavatel nesmí postoupit zakázku jinému dodavateli, porušení tohoto pravidla může být důvodem k odstoupení zadavatele od smlouvy o dílo,
- **vybraný dodavatel předloží zadavateli před podpisem smlouvy o dílo výpis z evidence skutečných majitelů,**
- **vybraný dodavatel předloží zadavateli před podpisem smlouvy o dílo garanční list nebo obdobné prohlášení výrobce svítidel dle požadavku uvedeného v čl. 6 Garance přílohy č. 4a Technická specifikace svítidla,**
- vybraný dodavatel předloží zadavateli před podpisem smlouvy o dílo úředně ověřenou kopii platné pojistné smlouvy na odpovědnost z činnosti či potvrzení o tomto pojištění na částku minimálně 5.000.000 Kč,
- veškeré omezující podmínky provádění prací jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo,
- v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána postupem podle uvedeného zákona,
- zadavatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění této Výzvy,
- nabídky nebudou účastníkům vráceny,
- zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých účastnících považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely tohoto výběrového řízení, popř. ve vztahu k oprávněným kontrolním a auditním orgánům,
- účastník, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
- pokud nabídka nebude úplná nebo nebude obsahovat veškeré doklady a informace ve formě stanovené touto Výzvou, může to mít za následek vyřazení nabídky, taková nabídka pak nebude hodnocena,
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu o dílo s žádným účastníkem a výběrové řízení zrušit,
- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu,
- zadavatel nepřipouští variantní řešení,
- zadavatel uvádí, že následující části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od zadavatele – technická dokumentace světelných míst (minimální technické požadavky), situační výkresy, zatřídění komunikací a podklady k tvorbě a návrhům světelně-technických výpočtů, položkový rozpočet a krycí list zpracovala společnost EFektivní OSvětlování s.r.o., Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa,
- tato Výzva včetně veškerých příloh tvoří zadávací dokumentaci výše uvedené zakázky.

15. Zadavatel

Město Dačice

IČ: 00246476
DIČ: CZ00246476
zastoupené starostou: Bc. Milošem Novákem
adresa: Krajířova 27, 380 13 Dačice I
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 0603143369/0800
telefon: 384 401 211
fax: 384 401 236
e-mail: starosta@dacice.cz
www stránky: www.dacice.cz
profil zadavatele: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
kontaktní osoba zadavatele: Zdeněk Sedláček
telefon/mobil: 384 401 287, 723 680 295
e-mail: investice@dacice.cz

16. Přílohy

1. Krycí list nabídky
2. Smlouva o dílo
3. Položkový rozpočet
4. Minimální technické požadavky
 - 4a – Technická specifik. svítidel
 - 4b – Technická specifik. rozvaděče
 - 4c – Technická specifik. sloupy
5. 5a - Čestné prohlášení (základní kvalifikace)
5b - Čestné prohlášení pod/dodavatele (odpovědné zadávání, střet zájmů, skuteční majitelé)
6. Podklad pro tvorbu světelně-technických výpočtů
 - 6a – Podklad pro sv. tech. výpočty
 - 6b – Podklad pro výp. ruš. světla
7. Mapy zatřídění komunikací, světelných míst
8. Situační výkres - Výměna sloupů
9. Situační výkres - Doplnění svítidel v MČ Lipolec
10. Tabulka světelná místa

tab. 1 Požadované světelně technické parametry svítidel pro komunikace s především motorizovaným provozem

Světelně technický parametr	Limitní hodnota
Garantovaná životnost	min. L95B10 pro 100.000 hodin provozu
Optická účinnost (%)	min. 80 % a technicky max. 95%
Měrný výkon (lm/W)	min. 110 lm/W a technicky max. 150 lm/W
Koeficient využití W/m ²	maximálně 0,50

tab. 2 Požadované světelně technické parametry sadových svítidel pro městskou památkovou zónu, pěší a klidové zóny

Světelně technický parametr	Limitní hodnota
Garantovaná životnost	min. L90B10 pro 100.000 hodin provozu
Optická účinnost (%)	min. 80 % a technicky max. 95%
Měrný výkon (lm/W)	min. 100 lm/W a technicky max. 140 lm/W
Koeficient využití W/m ²	maximálně 0,65

V Dačicích dne 3. 3. 2023



VZ.

Ing. Jiří Baštář
místostarosta

Bc. Miloš Novák
 starosta