



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Jazyková učebna s výukou robotiky v ZŠ B. Němcové
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2023-009196
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P23V00000006
Datum zahájení zadávacího řízení:	1. 3. 2023
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajčírova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena, tel. 604 119 057, ben@zadavame.cz , zastupující zadavatele v zadávacím řízení

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 8. 3. 2023 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace, která se týká její části 2 – IT technologie, a v souladu se zákonem a čl. 13.1 Zadávací dokumentace uvádí níže přesné znění žádosti a v návaznosti na ni vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den, po prostudování požadavků na nábytek jsem zjistil, že max. velikost žákovských PC boxů u jazykové laboratoře je 20x20x5 cm. Chtěl jsem se ujistit, že to chápu správně a prosím o potvrzení. Dále si myslím, že pokud je rozměr správný, pak je asi nereálné požadovat pro PC DVD mechaniku. Pro funkci jazykové laboratoře je stejně tato mechanika zbytečná. Stejně tak je podle mého názoru zbytečné požadovat pro PC podstavec pro SFF. Prosím tedy o vyjádření, zda to chápu správně. Děkuji....

Odpověď zadavatele:

Zadavatel tímto umožňuje řešení navrhané dodavatelem a s ohledem na to zadavatel v rámci pol. č. 11 PC stanice pro studenty uvedené na listu Jazyková laboratoř v soupisu

dobávek a prací, který je součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace pro část 2 veřejné zakázky, ruší následující požadavky, resp. technické podmínky:

- min. výkon zdroje 180 W,
- DVD-RW optická mechanika,
- podstavec pro SFF

a upravuje popis požadovaného PC tak, aby korespondoval s požadavky na dodávaný žákovský stůl.

Současně zadavatel dále u této položky č. 11 ruší požadavek „rozšiřující servisní služba na 3 roky ...“.

Aktualizovaný soupis dobávek a prací pro část 2 veřejné zakázky tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** na shora uvedenou veřejnou zakázku tak, že nově tato lhůta skončí dne **4. 4. 2023 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000381>.

V Dačicích

.....
Bc. Miloš Novák
starosta
Město Dačice
podepsáno elektronicky