

MĚSTO DAČICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE - ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.: ODI/10197-15

Spis. značka: 1862-2014/CHOL

Vyřizuje: Ing. Lukáš Chocholouš

Telefon: +420384401288

E-mail: vystavba@dacice.cz

Datum: 04. 05. 2015

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu

VZ – Zateplení mateřské školy B. Němcové

Město Dačice, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce tímto doplňuje a zpřesňuje zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu.

Zadavatel upravuje soupis prací a to konkrétně:

- **vymazání položky č. 36 a 37** – tyto položky byly omylem uvedeny v soupisu dvakrát

- **úprava popisu položky č. 77 – 80** – v původní verzi bylo mylně uvedeno Z+M, správně patří D+M

Dále zadavatel přikládá vysvětlující komentář k těmto stávajícím položkám:

položka č. 70 a 73 soupisu prací (*Plech FeZn, povrch polyester, antikondenzační úpr. trapézový profil v. 40 mm, tl. min. 0,6 mm; Plech FeZn, povrch polyester tl. min. 0,6 mm*) - zabránění skapávání kondenzátu z trapézových plechů je řešeno antikondenzační úpravou

položka č. 96 soupisu prací (*Fólie podstřešní paropropustná kontaktní sd max 0,03 m, překrytí tep. iz. podlahy půdy*) – jedná se o zakrytí tepelné izolace podlahy na půdě paropropustnou kontaktní fólií bez dalších speciálních požadavků

navržená skladebnost střechy v projektové dokumentaci - ve skladbě střechy je u laťování uvedeno, že zůstane původní - poškozené nahradit. Demontáž předpokládáme provádět vytočením upevňovacích šroubů (nikoliv hrubým vytržením), zadavatel nepředpokládá větší poškození stávajících latí – jejich náhrada tedy není uvedena v soupisu prací.


Uchazeč musí použít nově upravený soupis prací, který je přílohou této dodatečné informace č. 1. Ostatní, tímto doplněním neupravovaná ustanovení zadávací dokumentace a jejich příloh, zůstávají neměnná. **Lhůta pro podání nabídek se nemění, zájemci mohou doručit nabídku nejpozději do 11. 5. 2015 do 9.00 hodin.**

Spojovatelka	Fax	E-mail
384 401 211	384 401 236	meu@dacice.cz
384 401 210	384 401 235	e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ	Úřed. hodiny
00246476	Po, St 8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
CZ00246476	Pá 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰




.....
Ing. Karel Macků
starosta

Příloha:

- upravený soupis prací