

F-Plan spol. s r. o.
Nám. Míru 460
378 81 SLAVONICE

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
1. 2. 2023	PM-6019/2023/5203/MNov	Ing. Marie Novotná +420 541 637 204 mnovotna@pmo.cz	Brno 21. 3. 2023

Výstavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity v obci Volfířov

(k.ú. Volfířov, ORP Dačice, kraj Vysočina, ČHP 4-14-01-0360-0-00, 0350-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 1. 2. 2023 nám byla předložena žádost k projektové dokumentaci pro společné povolení na výše uvedenou akci na p. č. 56/1 a další v k. ú. Volfířov. Investorem je obec Volfířov.

Jedná se o výstavbu hřiště, budovy zázemí přístavby hasičské zbrojnice ke stávajícímu objektu na p. č. st. 124, napojení na sítě a odvod dešťových vod. Objekt budovy zázemí bude napojen přípojkami na stávající IS v lokalitě – vodovod, jednotná kanalizace, vedení NN.

Lokalita leží v blízkosti DVT Volfířovský potok a bezejmenného DVT (IDVT 10201003), oba ve správě PM, s. p., provoz Dačice, vedoucí provozu Ing. Drexler Vladimír, tel.: 384 420 204.

Srážkové vody ze střech budov a povrchu hřiště budou odvedeny do nového výústního objektu na pravém břehu IDVT 10201003 ve správě PM, na p. č. 1705 v majetku státu s právem hospodařit pro PM, s. p.

Lokalita leží ve vodním útvaru povrchových vod: DYJ_0070 Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici a ve vodním útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část.

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku IDVT 10201003

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. Brno, jako správce povodí a správce DVT 10201003 k předložené dokumentaci následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Nakládání s dešťovými vodami bude řešeno v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011) a sice tak, že pokud nebudou srážkové vody využívány v místě stavby (např. na zalévání apod.), bude se volba způsobu odvodnění řídit těmito prioritami (v uvedeném pořadí):

- a. odvádění srážkových vod do půdního a horninového prostředí (vsakování); při jeho nedostatečné vsakovací schopnosti bude vsakování kombinováno s retencí a regulovaným odtokem; **při neproveditelnosti či nepřípustnosti vsakování** (musí být doloženo hydrogeologickým posudkem) **bude postupováno podle priority v bodě b)**,
 - b. **retence a regulované odvádění srážkových vod do povrchových vod**; při neproveditelnosti či nepřípustnosti regulovaného odvádění do povrchových vod bude postupováno podle priority v bodě c),
 - c. retence a regulované odvádění srážkových vod jednotnou kanalizací.
2. Požadujeme, aby vyústění bylo provedeno po směru toku.
 3. Manipulační pruh pro údržbu u DVT je dle zákona o vodách č. 254/2001 Sb. **6 m** od břehové hrany, Podle § 51 tohoto zákona jsou vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků povinni umožnit správci toku výkon jeho oprávnění. Veškeré nově budované objekty do vzdálenosti 6,0 m od břehové hrany výše uvedeného vodního toku musí být dimenzovány na třídu zatížení V. dle ČSN 736114 z důvodu používané mechanizace při běžné údržbě toku.
 4. Veškerý přebytečný materiál musí být po ukončení prací beze zbytku odstraněn mimo blízkost toku. Na břehu, ani v korytě blízkých toků nebude po dobu stavby skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.
 5. Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat do své správy a svého vlastnictví žádné nově vybudované objekty a neponese žádnou zodpovědnost za případné škody s výkonem práv a povinností správce toku, vzniklé průchodem velkých vod.
 6. Požadujeme být přizváni k odsouhlasení provedených prací v korytě toku (výústní objekt).

Upozornujeme:

Vlastník stavby musí udržovat svůj majetek v takovém stavu a dbát o jeho užívání způsobem, který nebude bránit průchodu velkých vod, průběhu povodně, případně znemožní odplavení tohoto majetku. Povinnosti vlastníků pozemků a staveb nacházejících se v záplavovém území a v blízkosti vodního toku jsou dány § 52 a § 85 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozornujeme, že stavbou dojde k dotčení (vyúst' do DVT 10201003) pozemku p. č. 1705 v k. ú. Volfířov v majetku státu s právem hospodařit pro Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku (v případě dotčení majetku).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s. p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 565 382 610) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s. p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
- Stupeň projektové dokumentace.
- Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s. p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k. ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý).
- Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
- Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
- Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci.
- Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování.
- Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s. p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s. p., provoz Dačice