

Váš dopis ze dne: 20.04.2023

Naše značka: 023070203607

Vyřizuje: Pavel Habr (A)

Tel.: tel.: +420 387 761 625

E-mail: pavel.habr@cevak.cz

Datum: 20.04.2023

Vladimír Zadák

Č.p. 63

394 68 Stranná

Dačice parc. č. 1360, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1362/6, 1363, 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1366, 1368, 1378/1, 1379/1, 1387, 13 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Oprava ulice Učňovská, Dačice (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Vladimír Zadák, Stranná , č.p. 63, 39468

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V průběhu provádění přípravných prací respektujte následující podmínky:

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora. Proto **je nutné předložit projektovou dokumentaci, ve které bude jednoznačně znázorněné prostorové uspořádání plánovaných vedení a staveb s vodohospodářskými sítěmi.** Součástí řešení bude okótovaný výkres.
- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Ladislav Magyar, tel.724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Pokud máte zájem o výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. - (Dana Kopřivová, tel. 387 761 609, dana.koprivova@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků společnosti ČEVAK a.s. Richard Kuba, tel. 724909839, richard.kuba@cevak.cz, po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 je v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) zakázáno provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoli odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka VH sítí nebo provozovatele.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními nebo kanalizačními přípojkami.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení. Křížení je nutno řešit kolmá.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem

Pavel Habr
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2.

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Dačice parc. č. 1360, 1362/1, 1362/2, 1362/3, 1362/6, 1363, 1365/1, 1365/3, 1365/4, 1366, 1368, 1378/1, 1379/1, 1387, 1388, 1389, 1390/1, 1390/5, 1390/6, 1391, 1392, 1393, 1394/1, 1394/5, 1399, 1401/1, 1401/3, 1401/4, 2447/11, 2447/12, 2447/21, 2447/5, 2447/7, 2514/10, 2514/11, 2514/19, 2514/2, 2514/6, 2514/8, 2514/9, 2515/1, 2515/4, 2519/2, 2519/7, 2706/1, 2706/5, 2706/6, 2706/7, 2706/8, 2795/17, 2795/18, 2795/19, 2795/22, 2795/4

Přílohy: Mapa_O23070203607.pdf