



Poznámka:

- V celém bytovém domě zůstane zachován stávající NTL vnitřní rozvod zemního plynu včetně umístění a připojení membránových plynoměrů.
- Zůstane zachována stávající ochranná skříň HUP+SRT.
- Napojení nového potrubí pro plynové nástěnné kotle bude provedeno odřezáním části stávajícího potrubí (v koupelně) a navařením nového potrubí.
- Před každým spotřebičem (kotlem) musí být osazen nový kulový kohout.
- V bytě č.4 Bytového domu č.p.86 je osazen nový nástěnný kotel Viessmann, tento zůstane zachován včetně připojení plynu, ÚT, TUV a odvodu spalin.

objekt	S0 01 – č.p.86/II			Projektová kancelář Dačice		
zodp. projektant:	Karel Mandelík	vypracoval:	Jitka Mandelíková	Karel Mandelík		
				Krajčřova 23/I, 380 01 DAČICE		
				IČO 11331020, jitka.mandelik@seznam.cz		
stavebník	Město Dačice, Krajčřova 27/I, 380 13	měřítko	1: 75			
stavba	Stavební úpravy soc.zařizení byt.domů č.p. 86, 87, 88/II v Dačicích	účel	DPS			
část	D.1.4. Technika prostředí staveb	zak. č.	10314			
		datum	Květen 2014			
obsah	Plyn – PŮDORYS 1.PP			č.výkr.	D.1.4.2.8.	