



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

NAVRŽENÝ VODOVOD

REKONSTRUKCE ČÁSTI PŘÍPOJKY - NAVRTÁVACÍ PAS, ŠOUPĚ SE ZEMNÍ SOUPRAVOU A PŘECHODKOU NA PE + PŘECHOD NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ (PŘEDPOKLAD OC)

PROVIZORNÍ ŘAD V0 - HD-PE 63/3,8, PE 100, SDR 17, PN 10, 290 m + provizorní přípojky jižní části ulice

PROVIZORNÍ PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK JIŽNÍ ZÁSTAVBY ULICE (Svěrný T-kus 63x32x63, kousek potrubí 32 a kohout 32 s svěrnými spojkami na obou stranách)

LEGENDA ZKRATEK:

Š 80 + ZS

SMHP 80

T 80/80

FFR 80/100

FFK 100 - 22,5°

LN110 + TP100

SMHP-R 80/100

EK 110-45°

LN90 + TP80

ER 63/...

Šoupě přírubové se zemní soupravou (např. DN 80 a 100), PN 16

Spojka multitoleranční typ hrdlo-příruba s jištěním proti posunu (např. DN 80 a 100)

Odbočná litinová přírubová tvarovka (např. DN 80/80 a 100/100), PN 16

Redukce litinová, přírubová (např. DN 80/ DN100), PN 16

Tvarovka litinová, přírubová - koleno (např. DN 80, úhel 22,5°), PN 16

Lemový nákrůžek 110 a točivá volná příruba DN 100

Spojka multitoleranční typ hrdlo-příruba s jištěním proti posunu - redukováná (např. hrdlo 80/příruba 100)

Elektrotvarovka - koleno DN/OD 110, 22,5+45° (příp. tvarovka+elektrospojky)

Lemový nákrůžek 90 a točivá volná příruba DN 80 - provizorní vodo vod

Elektrotvarovka - redukce D63 / D90+110

POZNÁMKA:

- PLASTOVÉ TVAROVKY JSOU OZNAČOVÁNY VNĚJŠÍM PRŮMĚREM (DN/OD)
- LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU OZNAČOVÁNY VNITŘNÍM PRŮMĚREM (DN)
- LITINOVÉ TVAROVKY A ARMATURY JSOU Z TVÁRNÉ LITINY S OCHRANNOU SHODNOU S POTRUBÍM (POKUD MOŽNO), TLAKOVÁ ŘADA PN 16

Hlavní projektant:	Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČO 625 49 201	<div><div><div></div><div>CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO</div></div><div>WWW.CENTRUMSLUZEBTABOR.CZ PŘEVŘÁTILSKÁ 330, TÁBOR 390 01</div><div>DPS</div></div>	
Zodp. projektant:	Ing. Daniel Benda, ČKAIT 0102455		
Vypracoval:	Ing. Daniel Benda, Pod Tržním nám 829/4, 39001 Tábor, IČ 87466759		
Investor:	Město Dačice, Krajčfova 27, 380 13 Dačice, IČ 00246476		
Lokalita:	KÚ: Dačice	Číslo zak. :	Paré :
Akce:	Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradištku v Dačicích VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST - ETAPA 4	Datum :	5 / 2021
		Ozn. části :	D.
Obsah :	KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU V2 a V4	Měřítko :	Č. výkresu :
		- - -	10