



## Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Veřejná zakázka</b>	
<b>Název:</b>	<b>Cyklostezka Dačice – Bílkov a chodník Bílkov</b>
<b>Identifikátor zakázky (systémové číslo):</b>	P23V00000037
<b>Datum zahájení zadávacího řízení:</b>	25. 10. 2023
<b>Zadavatel</b>	
<b>Název:</b>	Město Dačice
<b>IČO:</b>	00246476
<b>Adresa sídla:</b>	Krajířova 27, 380 13 Dačice
<b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b>	Bc. Miloš Novák, starosta
<b>Profil zadavatele:</b>	<a href="https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html">https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html</a>
<b>Kontaktní osoba zadavatele:</b>	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

**Město Dačice** jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 7. 11. 2023 žádosti dodavatele o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. Ačkoli se jedná o žádost doručenou opožděně, neboť nebyla zadavateli doručena min. 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, zadavatel se rozhodl na ni odpovědět a požadované informace poskytnout. V souladu se zákonem a čl. 14:1 Výzvy k podání nabídek proto níže uvádí její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace:

### Žádost dodavatele č. 1:

Ve výzvě k podání nabídek je uvedeno, že zadavatel požaduje odevzdání rozpočtu ve formátu .xlsx, .pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování (doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData nebo jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování). Zadavatel však zveřejnil rozpočet pouze v .xlsx.

Žádáme zadavatele o zveřejnění soupisu prací v požadovaném formátu (např.XC4).

### Žádost dodavatele č. 2:

Ve skladbě asfaltové vozovky ze vzorového příčného řezu pro cyklostezku, je uveden pod vrstvou ACO 8 z nemodifikovaného asfaltu, spojovací postřík modifikovaný. V soupisu prací však žádný modifikovaný postřík není.

Žádáme zadavatele o informaci, jaký postřík má být pod obrusnou vrstvou cyklostezky proveden?

### Žádost dodavatele č. 3:

V soupisu prací pro cyklostezku se nachází položka č.190 Dodání a montáž lamp VO. V projektové dokumentaci není k svítidlům žádné upřesnění.

Žádáme zadavatele o upřesnění typu požadovaných svítidel.

### Odpověď zadavatele na žádost č. 1:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) ve formátu .xml přikládáme.

### Odpověď zadavatele na žádost č. 2:

Jedná se o spojovací postřík PS-CP, spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze, jak je uvedeno v projektové dokumentaci i v soupisu prací.

Pozn.: Databáze ÚRS neobsahuje samostatnou položku pro PS z modifikované kationaktivní asfaltové emulze.

### Odpověď zadavatele na žádost č. 3:

Požadované parametry svítidel jsou: výkon 50 W, teplota chromatičnosti 2700 K, světelný tok 5900 lm, životnost 100 000 h, krytí IP 65.

Příslušná položka byla v aktualizovaném soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a který mění a nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací, upravena.

**Zadavatel dále ze svého vlastního podnětu**, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, upravuje v soupisu prací v rámci v SO 101B podrobný popis položky č. 189 – Rezervní chránička pro sdělovací kabely, vč. zemních prací, kdy původní text:

*založení rezervní chráničky podél stavby stezky včetně zemních prací a dodání chráničky*

se zpřesňuje takto:

*Výkop rýhy 35/50 od zemní pláně, 2x trubka HDPE 32 pro optický kabel včetně spojek, pískové lóže, výstražná fólie oranžové barvy, zásyp, hutnění, odvoz přebytečné zeminy. Trubku ukončit těsnými koncovkami a geodeticky zaměřit.*

Příslušná položka byla v aktualizovaném soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace a který mění a nahrazuje dříve uveřejněný soupis prací, upravena.

### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **16. 11. 2023 v 9.00 hod.**

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: [https://zakazky.dacice.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html), a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000420>.

V Dačicích dne 9. 11. 2023

.....  
**Bc. Miloš Novák**

starosta

Město Dačice

*podepsáno elektronicky*