



#### Poznámka:

– Hlavní uzevřecí plyn KK DN 25 umístěný v ochranné skříni HUP. Velikost skříně musí odpovídat vybavení pro regulaci a měření spotřeby plynu maximálního výkonu do 8 m<sup>3</sup>/h. Skříň HUP musí splňovat podmínky EG.D, a.s. – správa sítě plyn. Přístroje jsou navrženy sdružené a připojovacími skříněmi NN. – Spodní hrana skříně HUP 0,5 m nad terénem.

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL	Karel Mandelík a.t. Karel Mandelík a.t.	Projektová kancelář Dačice Karel Mandelík
INVESTOR : Město Dačice, Krajčova 27/I, 380 13 Dačice		Krajčova 23/I 380 01 Dačice IČO: 11331020 Tel: 776390272
AKCE :	VÝSTAVBA ZTV NIVY II	DATUM : leden 2023 MĚŘITKO : FORMÁT : 1x A4 ZAK. Č. : 85
ČÁST : D.1.7 SO-500 Plynovod a přípojky	DSP	Č. VÝKRESU Č. KOPIE
OBSAH : DETAIL PŘÍPOJKY PLYNU		D.1.7.4