



LEGENDA:

- Nové kabelové vedení AYKY 4x16 v chráničce PE 63
- Nové uzemnění min. FeZn Ø10, v celé trase vedení VO
- Stožár ocelový bezpaticový FeZn, 6m nad zemí
- Svítlidlo LED, 30W, 3000K

POZNÁMKY:

- NÁMRAZOVÁ OBLAST: STŘEDNÍ
- PROUDOVÁ SOUSTAVA: NN - 3+PEN 50Hz, 230/400V
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
- ROZVODY VO - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-C
- SVÍTIDLA VO - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-CS
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ SÍTĚ !!

Ved. projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	Ing. Martin Antoňů Projektová činnost ve výstavbě IČO: 705 22 111 Řečice 31, 380 01 Dačice antonu.martin@tiscali.cz	
	Ing. Miloslav Antoňů	Ing. Martin Antoňů		
Investor	Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice			
Místo stavby: Dačice, sídlíště NIVY			Formát	A3
			Datum	IV.2022
Název stavby: Výstavba ZTV Nivy II. (SO 401 - Veřejné osvětlení)			Stupeň PD	DPS
			Měřítko	
			Č. zakázky	01/2022
			Číslo výkresu	Číslo paré
Název výkresu: Schéma rozvodů VO			D.1.5.3	