



MĚSTO DAČICE  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS - D



dacivp23v000sh

Ladislav Marek  
U hřiště č. p. 194  
625 00 Brno  
nar. 16.03.1962  
IČO: 46321691

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20.01.2023  
Naše čj.: DACI/2368/23/OSM  
Spis. značka: 33-2023/SKAD  
Vyřizuje: Daniel Škarda  
Telefon: 384401285  
E-mail: opravy@dacice.cz  
Datum: 24.01.2023  
Vypraveno dne:

**Vyjádření k projektové dokumentaci Výstavby ZTV Nivy II. (955)**

Název akce: **Výstavba ZTV Nivy II.**

Lokalita: k.ú. Dačice, p.č. 2271/52, 2271/6, 2271/43, 2271/44

Stavebník: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

**Souhlasíme** s předloženým projektovým záměrem na výše uvedenou stavbu při zapracování následujících podmínek do projektové dokumentace přiložené příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení stavby:

- veškeré náklady na realizaci záměru nese stavebník.
- **Asfaltové komunikace:**
  - Narušení živičného povrchu musí být provedeno proříznutím v pravidelných tvarech.
  - V celé šířce i délce zásahu do komunikace budou nově doplněny konstrukční a podkladní vrstvy ve skladbě (od povrchu vozovky):
    - 2x asfaltový beton střednězrný ABS II, tl. 50 mm asfaltový postřik infiltrační 1,5 kg/m<sup>2</sup>
    - zhutněná štěrkodeř fr. 0 – 32 o tloušťce 200 mm
    - zhutněná štěrkodeř fr. 0- 63 o tloušťce 200 mm

Spojovatelka ID DS  
384 401 211 sšebypd

Elektronická adresa podatelny  
e-podatelna@dacice.cz

Bankovní spojení  
ČS, a. s., Jindřichův Hradec  
č. ú. 0603143369/0800


IČO / DIČ  
00246476  
CZ00246476

Úřed. hodiny  
Po, St 8<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>  
Pá 8<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>

- Pláň pod konstrukčními vrstvami musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def2} = 45$  MPa.
  - Vrchní vrstva štěrkodrtí musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def2} = 80$  MPa.
  - Asfaltobetonová vrstva bude zafrézována (bude přesahovat) do okolní vozovky o cca 0,5 m od místa zásahu.
  - Provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena krytem z betonové dlažby síly min. 80 mm. Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední komunikace. **Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.**
  - Napojení staré a nové obrusné vrstvy bude provedeno proříznutím spáry a pracovní spára bude zalita asfaltovou emulzí se zadrčením nebo penetračním nátěrem.
  - Konečná úprava bude provedena nejpozději do 3 měsíců od provizorní opravy, v případě živičného povrchu v zimním období nejpozději do konce dubna následného roku (doba zahájení výroby ABS).
- **Zelené plochy:**
- v zelených plochách bude zásyp výkopu hutněn strojově po 20cm, vrchní vrstva se pokryje 10cm kvalitní ornice. Z této vrstvy a okolí se odstraní všechny tvrdé předměty větší než 2cm (kameny, větve atd.). Dotčená plocha se následně oseje travní parkovou směsí, a to v množství 30 dkg/10m<sup>2</sup> a uvalí na výšku okolního terénu. Plocha bude zakropena a přihnojena, aby vznikla rovnoměrně zapojená plocha travinou. Následně budou provedeny dvě seče, při minimální výšce porostu 10 cm. Terén a porost narušený ostatní činností bude uveden do původního stavu.
- **Pěší komunikace:**
- Obnova konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě:
    - Zámková dlažba 80 mm
    - Lóže z drtě 4-8mm 40 mm
    - Drcené kamenivo 0-32mm min. 100 mm
    - Drcené kamenivo 0-63mm min. 150 mmnebo bude provedena dle původní skladby chodníku.
  - Pláň pod konstrukčními vrstvami musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti  $E_{def2} = 30$  MPa.

- Při provádění výkopových prací nesmí být poškozeny původní kamenné/betonové prvky – dlažba, obruby, žulové kostky. Pokud budou tyto prvky poničeny, musí je stavebník nahradit novými na vlastní náklady.
  - Provizorní oprava v místě zásahu do komunikace bude bezodkladně provedena prosívkou (frakce 0/4). Povrch provizorní opravy musí být rovný a nesmí převyšovat kryt sousední konstrukce. **Stav povrchu musí být stavebníkem průběžně sledován, případné poruchy musí být ihned opraveny.**
  - Konečná úprava povrchu komunikace bude provedena v celé šíři výkopu a délce 0,5 m před a 0,5m za provedenými zásahy. Plocha bude opravena společně ve stejné skladbě.
  - Po dokončení pokládky zámkové dlažby / žulových kostek **bude do volných spár důkladně vmeten křemičitý písek.**
  - Konečná úprava chodníku bude provedena nejpozději do 1 měsíce od provizorní opravy.
- Před vstupem na nemovitost je nutné o tomto kroku vyrozumět majitele nemovitosti, a to nejpozději do 24h před začátkem stavebních prací.
  - Při příjezdu stavební techniky požadujeme zajištění krytu komunikace vč. obrub proti poškození.
  - Zvláštní užívání komunikace (pěší, asfaltové, aj.) je v kompetenci Odboru dopravy, MěÚ Dačice. (Tel. 384 401 245, email: [siln.hosp@dacice.cz](mailto:siln.hosp@dacice.cz) ).
  - Nad vedení inženýrské sítě bude položena výstražná folie dle ČSN 73 6006.
  - Před záhozem inženýrských sítí prosím kontaktujte pracovníka odboru správy majetku, který zkontroluje dodržení hloubky uložení sítí. Nejpozději však 24h před záhozem. (Daniel Škarda, mob. 721 481 950, email: [opravy@dacice.cz](mailto:opravy@dacice.cz) / Eva Danielová, tel. 384 401 285, email: [danielova@dacice.cz](mailto:danielova@dacice.cz) ).
  - **Stavebník je povinen městu Dačice ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. umístění stavebního zařízení na pozemku p.č. 2271/52, 2271/43 a 2271/44 v k. ú. Dačice, nejpozději 30 dnů před zahájením užívání.** Pro tyto účely kontaktujte pracovníka odboru správy majetku, MěÚ Dačice, F. Peterku, email: [peterka@dacice.cz](mailto:peterka@dacice.cz), tel. 384 401 228.
  - Po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány pracovníkovi odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby,
  - žádost o předání stavebních prací musí být označena č.j. tohoto vyjádření,

- za případné poruchy zodpovídá investor akce po dobu 36 měsíců od předání, které bude provedeno na základě výzvy investora akce.
- Toto vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

  
.....  
**Město Dačice**  
Krajířova 27  
380 13 Dačice I  
DIČ: CZ00246476  
Ing. Hana Dvořáková  
vedoucí odboru