



### LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- Stávající vodovod
- Stávající kanalizace
- Stávající plynovod
- Stávající vedení NN

### LEGENDA:

- VO — Nové kabelové vedení AYKY 4x16 v chrániče PE 63
- + Nové uzemnění min. FeZn Ø10, v celé trase vedení VO
- Stožár ocelový bezpaticový FeZn, 6m nad zemí
- Svítidlo LED, 30W, 3000K

### POZNÁMKY:

- NÁMRAZOVÁ OBLAST: STŘEDNÍ
- PROUDOVÁ SOUSTAVA: NN - 3+PEN 50Hz, 230/400V
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
- ROZVODY VO - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-C
- SVÍTIDLA VO - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE TN-CS

**PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ SÍTĚ !!**

Ved. projektu	Zodp. projektant	Výpracoval	Ing. Martin Antoňů Projektová činnost ve výstavbě IČO: 705 22 111 Řečice 31, 380 01 Dačice antonu.martin@tiscali.cz	
	Ing. Miloslav Antoňů	Ing. Martin Antoňů		
Investor	Město Dačice, Krajčůva 27/I, 380 13 Dačice			
Místo stavby:	Dačice, sídliště NIVY			Formát
Název stavby:	Výstavba ZTV Nivy II. (SO 401 - Veřejné osvětlení)			A2
				Datum
				IV.2022
				Stupeň PD
				DPS
Název výkresu:	Situace rozvodů VO			Měřítko
				1:250
				Č. zakázky
				01/2022
				Číslo výkresu
				Číslo paré