



obec Český Rudolec

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

informace zadavatele

ve veřejné zakázce

„Rekonstrukce vodovodu – III. etapa“

Zadavatel

Název: **obec Český Rudolec**
Sídlo: Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec
IČ: 00246441

Zpracovatel a administrátor zadávacího řízení

Název: CZ PROFI-SERVIS s.r.o.
Sídlo: Mánesova 11/3b, 370 01 České Budějovice
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Homolka
IČ: 25192591
Telefon: +420 605278396
e-mail: mhomolka@centrum.cz

Vysvětlení zadavatele na žádost účastníka

Účastník zadávacího řízení vznesl na zadavatele následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel na ní odpověděl následovně:

1) Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace k prokázání technické kvalifikace vyžaduje mimo jiné:

„- tři (3) stavební práce obdobného charakteru jako je předmět zakázky za použití řízené mikrotuneláže PE potrubí v hornině 5-7 (III.);“

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr položky s pojmem „mikrotuneláž“ neobsahuje. Obsahuje položky s pojmem „řízený zemní protlak“.

Uchazeč vnímá výše uvedenou skutečnost za různý termín pro stejnou technologii.

Bude zadavatel akceptovat doložení technické kvalifikace doklady o provedení „řízených zemních protlaků“?

Odpověď č. 1: ano, zadavatel akceptuje doložení technické kvalifikace doklady o provedení „řízených zemních protlaků“.

2) Dotaz č. 2:

Zadávací dokumentace k prokázání technické kvalifikace vyžaduje mimo jiné:

„- tři (3) stavební práce obdobného charakteru jako je předmět zakázky za použití řízené mikrotuneláže PE potrubí v hornině 5-7 (III.);“

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje položky:

141700001 Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině tř. 5 až 7 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 160 mm za použití valivého dláta.

**Dodavatel stavebních prací – zadávací řízení –
Rekonstrukce vodovodu – III. Etapa**



obec Český Rudolec

Ostatní položky zemních prací neobsahují hloubení v horninách třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7.

Předpokládá zadavatel při realizaci vodovodu výskyt hornin třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7?

Odpověď č. 2: Zadavatel předpokládá výskyt hornin třídy těžitelnosti II, skupina 5.

3) Dotaz č. 3: Předpokládá zadavatel provádění hloubení a protlaků v horninách třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7?

Odpověď č. 3: Pro realizaci platí položka č. 141700001 – Řízený zemní protlak délky protlaku přes 50 do 100 m v hornině tř. 5 až 7 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 160 mm za použití valivého dláta.

4) Dotaz č. 4: Upraví případně zadavatel zadávací dokumentaci tak aby byla v souladu s jeho předpokladem?

132401201 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahuje položky:
A to i v intravilánu viz. soupis prací „VP - vodovodní přípojky“.

Odpověď č. 4: platí původní zadání dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

5) Dotaz č. 5: Skutečně zadavatel předpokládá hloubení s použitím trhavin?

Odpověď č. 5: Zadavatel nepředpokládá hloubení s použitím trhavin.

6) Dotaz č. 6: V případě , že zadavatel předpokládá hloubení s použitím trhavin, doplní zadavatel zadávací dokumentaci o vyjádření příslušných orgánů?

Odpověď č. 6: NE.

7) Dotaz č. 7: V případě, že zadavatel předpokládá hloubení s použitím trhavin, doplní zadavatel PD o statické zabezpečení objektů?

Odpověď č. 7: NE.

**Dodavatel stavebních prací – zadávací řízení –
Rekonstrukce vodovodu – III. Etapa**



obec Český Rudolec

8) Dotaz č. 8: Jakým způsobem budou oceněny výkopové práce v případě, že je zhotovitel provede bez použití trhavin?

Oповěď č. 8: Zadavatel upravil položku ve všech objektech, viz příložený soubor DOPLNĚNÍ_soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel rozhodl, že na základě tohoto vysvětlení nebude v souladu se Zákonem prodlužovat lhůtu pro podání nabídek proti zákonem požadované lhůtě.

V Českých Budějovicích dne 2. 2. 2024

Ing. Miroslav Homolka
jednatel CZ PROFI-SERVIS s.r.o.
administrátor
zadávacího řízení