

**Vladimír Zadák**č.p. 63  
Dačice I

dszadak@seznam.cz

Váš dopis značky/dne  
RS/2023/0161/16.10.2023Naše značka  
RS/2023/0161Vyřizuje  
Roman SoudekKontakt  
+420602616739  
r.soudek@teplospol.czJ. Hradec  
16.10.2023**Věc: Žádost o vyjádření k existenci technické infrastruktury**

Dne 16.10.2023 jsme obdrželi vaši žádost na poskytnutí informací o existenci technické infrastruktury – polohy našich podzemních sítí v zájmovém území připravovaného stavebnímu záměru – „**Úprava veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch, Dačice**“ v k.ú. Dačice. K žádosti byl předložen zakres zájmového polygonu (červenou barvou) v katastrální mapě. Žádost o poskytnutí informací byla podána z důvodu doložení existence technické infrastruktury v zájmovém území.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území **nacházejí naše podzemní inženýrské sítě**. Jedná se o teplovodní potrubí uložené v prefakanálech (předizolované potrubí již není kryto zákrytovými deskami). U předizolovaného potrubí je přiložen sdělovací kabel v plastové flexi chrániče. Do zpracované PD, která bude předkládána ke stavebnímu řízení pro vydání US nebo SP, požadujeme zakreslit průběh trasy našich rozvodů v zájmovém území.

Vzhledem k tomu, že v zájmovém území stavby „**Úprava veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch, Dačice**“ v k.ú. Dačice, vede náš teplovod, v případě jakýchkoliv výkopových prací v ochranném pásmu požadujeme dodržet tyto podmínky:

1. Při provádění vaší akce je nutné dodržet **ochranné pásmo** dle ČSN 73 6005 – prostorová úprava vedení a dále ochranné pásmo dle zákona č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (§ 87 – ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo k tomuto zařízení, která činí **2,5m**).
2. V ochranném pásmu je zakázáno umisťovat stavby a konstrukce, uskladňovat materiál, zřizovat skládky, vysazovat trvalé porosty atd. bránící k přístupu k sítím v naší správě pro potřebu případných oprav nebo rekonstrukcí.
3. Při realizaci vaší akce musí být k teplovodům zachován trvalý přístup a příjezd k odstranění případných poruch a havarijních stavů.

**Telefon**  
384 371 111**Bankovní spojení**  
ČSOB a. s.  
266556436/0300**IČO**  
25 17 12 83**DIČ**  
CZ 25 17 12 83**E-mail**  
info@teplospol.cz

Sídl. Vajgar 585/III, PSČ 377 01 Jindřichův Hradec

4. Při realizaci vaší akce nesmí dojít k poškození sítí v naší správě či vlastnictví. Pokud by došlo k poškození sítí v naší správě či vlastnictví, budeme požadovat provedení oprav na náklady investora výše uvedené akce.
5. Při případném křížení požadujeme uložení nových inž. sítí do chráničky a vedení buď pod naší sítí (pod prefa kanálem), v případě nad našimi sítěmi min. 30 cm nad stropy prefa topných kanálů. U předizolovaného potrubí 15 cm nad signální fólií. **Křížení musí být provedeno kolmo na naše síť.**
6. Při provádění stavebních prací, při kterých dojde ke křížení našeho vedení, požadujeme provádět práce tak, aby došlo k obnažení našeho vedení, aby bylo zjištěno přesné uložení a hloubka uložení. V případě, že se budou provádět práce podvrtem, požadujeme, aby startovací jáma podvrtu byla provedena v těsné blízkosti našeho teplovodního vedení tak, aby byly práce na podvrtu zahájeny v dostatečné hloubce pod naším vedením. Pokud z prostorových důvodů nepůjde provést startovací jámu pro podvrt v těsné blízkosti našeho vedení, požadujeme provedení oboustranného obnažení našeho vedení tak, aby byla zajištěna kontrola průběhu podvrtu a nepoškození našeho vedení provedeným podvrtem. Před zahájením prací na podvrtu je nutné o zahájení prací informovat mistra stř. Teplospol a.s. Oldřich Palas, tel. +420 606 600 365 a domluvit si jeho účast při provádění prací nebo kontrolu místa realizace před a po ukončení prací.
7. **Při provádění výkopových prací v ochranném pásmu našich sítí, je nutné si zajistit před zahájením těchto prací přesné vytýčení u mistra stř. Teplospol a.s. Oldřich Palas, tel. +420 606 600 365 a prokazatelné potvrzení do stavebního deníku.** Před zásypem výkopů zeminou v ochranném pásmu provede tento pracovník, na vyzvání investora či zhotovitele akce, kontrolu nepoškození našich sítí a dodržení ochranného pásma, a to opět zápisem ve stavebním deníku prováděného díla.

V příloze vám zasíláme přehlednou situaci s vyznačením sítí ve správě Teplospol a.s. – viz legenda s uloženým horkovodním a teplovodním potrubím. Jedná se o zákres pravděpodobných tras. Žádáme o zanesení trasy teplovodu do PD.

#### Upozornění:

**Před zahájením stavebního či územního řízení, požadujeme předložit k vyjádření příslušnou projektovou dokumentaci k tomuto řízení (před vydáním stavebního povolení či územního souhlasu), ze které bude zřejmé, že byl do PD zakreslen průběh trasy našich rozvodů teplovodu a dále, že byly dodrženy naše podmínky, ochranná pásma a způsob křížení.**

Naše stanovisko má platnost 2 roky od jeho vydání.



**Telefon**  
384 371 111

**Bankovní spojení**  
ČSOB a. s.  
266556436/0300

**IČO**  
25 17 12 83

**DIČ**  
CZ 25 17 12 83

**E-mail**  
info@teplospol.cz