



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

STOŽÁR BEZPATICOVÝ STUPŇOVITÝ FeZn, 6m NAD ZEMÍ
 VÝLOŽNÍK OCELOVÝ FeZn, VYLOŽENÍ 1,5m, ÚHEL 105°
 SVÍTIDLO LED 45W, MAX. 2700K.



| | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---------|----------|
| Odpovědná osoba Ing. Vladimír Zadák | Vypracoval Ing. Vladimír Zadák | Kontroloval Ing. Vladimír Zadák | <div>ING. VLADIMÍR ZADÁK ČKAIT 1400484 IČO 09026291 TEL.: 607000380 E-MAIL: dszadak@seznam.cz www.dszadak.cz</div> <div> INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ</div> | | |
| Investor Město Dačice | | | Č. zak. | | Č. soup. |
| Obec Dačice, okres Jindřichův Hradec | | | Datum | 09/2023 | |
| Stavba ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A PARKOVACÍCH MÍST U OD ČERVENÝ VRCH, DAČICE | | | Formát | 1xA4 | |
| | | | Měřítko | | |
| | | | Stupeň PD | PDPS | |
| Příloha VZOR KOTVENÍ STOŽÁRU VO | | | Číslo přílohy D5 | | |