

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 32869/2023/HOK JH-TA

Spisová značka: S-KHSJC 32869/2023

Vyřizuje: Másílková

Tel. číslo: 387 712 525

Ing. Vladimír Zadák

Stranná 63

394 68 Žirovnice

IDDS: sa7t9zc

Datum: 8. 11. 2023

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví k návrhu projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Úprava veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch, Dačice“.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 30 odst. 1 a 3 a § 77 odst. 3, 4, 5 a 6 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Úprava veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch, Dačice“ (dále jen „projektová dokumentace“), zpracovaným zhotovitelem Ing. Vladimírem Zadákem, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČ: 09026291, předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 14. 10. 2023, žadatel Bc. Miloš Novák – starosta, Město Dačice, Krajířova 27, 380 01 Dačice, IČO: 00246676, zastoupen zmocněncem Ing. Vladimírem Zadákem, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČ: 09026291, na základě plné moci ze dne 12. 10. 2023 (dále jen „žadatel“), jako podkladem pro stavební povolení

s e s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na KHS Jč kraje byla doručena žádost o vydání stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu „Úprava veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch, Dačice“ pro stavební povolení.

Projektovou dokumentaci zhotovil Ing. Vladimír Zadák, Stranná 63, 394 68 Žirovnice, IČ: 09026291, ČKAIT č. 1400484, obor dopravní stavby, mosty a inž. konstrukce.

Předloženo bylo – A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, C Situační výkresy (přehledná situace, koordinační situace, katastrální situace); D1 Technická zpráva, D2 situace, řezy, plná moc, datum 2/2022.

Jedná se o úpravu veřejného prostranství a parkovacích míst na sídlišti Červený Vrch v Dačicích - oprava chodníku a parkovací plochy.

Místo stavby – pozemky parc.č. 2429/160, 2705/8, 2429/117, 2429/176, 1096/5, 2705/6, 2429/173 k.ú. Dačice.

Chodníky budou opraveny kompletně včetně obrubníků. Bude sjednocen jejich tvar a členění v rámci lokality. V místě nadměrného podélného sklonu budou zřízeny svahové stupně a terasa. Slepé prvky budou provedeny z běžně používané dlažby červené barvy s výstupky, v rozměrech dle platných předpisů, případně z drážkované dlažby přírodní barvy.

Parkoviště bude opatřeno vegetační dlažbou 20/20/8 se širokými zámky, které budou vyplněny drtí 4-8. Parkovací stání bude vyznačeno pruhem z bílé barvy.

Okolní terén bude po ukončení výstavby uveden do původního stavu rozprostřením ornice a osetím travou.

Do inženýrských sítí různých správců nacházejících se v okolí nebude zasahováno.

Parkovací plochy - realizace kolmého a podélného parkovacího stání. Toto kopíruje stávající stav. Kolmých stání bude 23 ks, podélných 5 ks.

Podkladní vrstvy parkoviště bude tvořit šterkodrt' v tloušťce 200mm. Po provedení první vrstvy budou osazeny obrubníky. Následně bude dokončena druhá podkladní vrstva z mezerovitého betonu tloušťky 150mm. Parkoviště bude zdlážděno vegetační dlažbou tloušťky 80mm přírodní barvy. Vodorovné značení bude provedeno bílou barvou. Součástí objektu je i odvodnění zemní pláň podélnou drenáží DN 100.

Podkladní vrstvy chodníku bude tvořit šterkodrt' v tloušťce 180mm. Po provedení první vrstvy budou osazeny obrubníky. Následně bude dokončena druhá podkladní vrstva ze stabilizace C8/10 tloušťky 120mm. Chodníky budou zdlážděny zámkovou dlažbou tloušťky 60mm přírodní barvy vzoru I. Slepecké prvky budou provedeny z dlažby červené s výstupky. V rámci objektu dojde také na úpravu 2 ks přechodů pro chodce s úpravou osvětlení přechodu. U horního přechodu bude zřízeno nové nasvícení přechodu, u přechodu v křižovatce s A. Dvořáka bude posunuto stávající svítidlo.

Projektová dokumentace řeší hluk ze stavební činnosti. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. Ochrana proti hluku a vibracím bude řešena uplatňováním dostupných opatření především nasazením vhodných stavebních strojů a jejich pravidelnou technickou údržbou a kontrolou nebo pasivní ochranou (kryty, akustické zástěny apod.).

Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době, max. mezi 7.00-21.00 hod., hlavní stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8.00 – 12.00 hod., a 13.00 – 17.00 hod. a to pouze v pracovní dny (mimo soboty a neděle).

KHS Jč kraje posoudila předloženou žádost v části týkající se ochrany veřejného zdraví. Ve věci nebyl shledán rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a z § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

„otisk razítka“

Jana Másílková, DiS.

vrchní referent oddělení HOK JH-TA