



Pomáhat a chránit

JID: PCR02ETRpo92152940



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát

Č. j. **KRPC-142083-2/ČJ-2023-020306**

Jindřichův Hradec 23. října 2023

Počet listů: 1

Ing. Vladimír Zadák
Inženýrská činnost ve výstavbě
DS: sa7t9zc

**„Úprava veřejného prostranství a parkoviště Červený Vrch“ v k. ú. Dačice - ve
stupni PDPS - stanovisko**

Na základě předložené žádosti ve výše uvedené věci Vám dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, ve smyslu ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sděluje.

Předmětem předložené projektové dokumentace je úprava veřejného prostranství a parkovacích stání u OD Červený Vrch v k. ú. Dačice (viz PD).

Dopravní inspektorát se k uvedené projektové dokumentaci ve stupni studie vyjádřil dne 24. dubna 2023 pod č. j. **KRPC-52293-2/ČJ-2023-020306**, kdy měl k předloženému návrhu mimo jiné tyto připomínky:

Dopravní inspektorát má k předložené dokumentaci tyto připomínky a doporučení:

- 1. V případě, že dochází k úpravám zasahujícím do křižovatek, měly by být odpovídajícím způsobem, všechna její ramena, upravena (zúžení dle obalových křivek největšího návrhového vozidla, které bude komunikaci užívat) a posouzena v souladu s dotčenými ČSN včetně úprav a řešení převedení pěších.*
- 2. Rozšířit chodník podél parkoviště s ohledem na přesah přední části vozidla přes parkovací stání a intenzitu pěších.*

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 257
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz

www.policie.cz



3. *V maximální možné míře užít vhodnou komunikační zeleň.*
4. *V dalším stupni řízení řešit VO chodníku a odpovídající nasvětlení přechodů pro chodce.*

Dopravní inspektorát na svém sdělení setrvává.

K současně předložené dokumentaci má tyto připomínky:

1. Hmatové prvky nejsou navrženy v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
2. Z PD není zřejmé, z jakého důvodu je řešen výjezd/vjezd z garáží, parc. č. 2429/173, uvedeným způsobem a ve vztahu ke stávajícímu přechodu pro chodce přes ul. B. Němcové, kde vede navazující pěší trasa. I v tomto místě nejsou hmatové prvky navrženy v souladu s vyhl. č. 398/2009., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

z r. por. Mgr. Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
komisař DI

npor. Bc. Ondřej Novák
vedoucí DI