



MĚSTO DAČICE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

DS - D



dacivp23v008eu

Váš dopis zn.:

Ze dne: 14.09.2023
Naše čj.: DACI/25891/23/OSM
Spis. značka: 33-2023/SKAD
Vyřizuje: Daniel Škarda
Telefon: 384401285
E-mail: opravy@dacice.cz
Datum: 20.09.2023
Vypraveno dne:

Projekty - Sládková s.r.o.
Mirkovice č. p. 70
382 32 Mirkovice
IČO: 02980215

Vyjádření k existenci sítí a ke stavbě (1033)

Název akce: **Stavební úpravy a přístavba výtahu ke stávající budově knihovny ul. Pantočková čp. 89, Dačice – SO 03 bezbariérová rampa v ul. prostoru**

Lokalita: k.ú. Dačice, p.č. 2762/1

Stavebník: Město Dačice, Krajířova 27/I, 380 01 Dačice

Na základě předložené žádosti konstatujeme, že město Dačice je v uvedeném zájmovém území vlastníkem podzemních vedení:

- **vodovodního a kanalizačního řadu:** vyjádření k vedení vodovodního a kanalizačního řadu vydá na základě žádosti provozovatel – ČEVAK a.s.
- **veřejné osvětlení:** vyjádření k vedení veřejného osvětlení vydá na základě žádosti provozovatel – Technické služby Dačice s.r.o.
- **chránička:** orientační zakres vedení chráničky v zájmovém území tvoří přílohu tohoto vyjádření. Před započítím prací je nutné vytýčení této sítě.

Souhlasíme s předloženým projektovým záměrem na výše uvedenou stavbu při zapracování následujících podmínek do projektové dokumentace přiložené příslušnému stavebnímu úřadu k žádosti o povolení stavby:

- veškeré náklady na realizaci záměru nese stavebník.

Spojovatelka 384 401 211	ID DS s5ebypd	Elektronická adresa podatelny e-podatelna@dacice.cz	Bankovní spojení ČS, a. s., Jindřichův Hradec č. ú. 0603143369/0800	IČO / DIČ 00246476 CZ00246476	Úřed. hodiny Po, St 8 ⁰⁰ -17 ⁰⁰ Pá 8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰
-----------------------------	------------------	--	---	-------------------------------------	--

- **Zelené plochy:**

- v zelených plochách bude zásyp výkopu hutněn strojově po 20cm, vrchní vrstva se pokryje 10cm kvalitní ornice. Z této vrstvy a okolí se odstraní všechny tvrdé předměty větší než 2cm (kameny, větve atd.). Dotčená plocha se následně oseje travní parkovou směsí, a to v množství 30 dkg/10m² a uválí na výšku okolního terénu. Plocha bude zakropena a přihnojena, aby vznikla rovnoměrně zapojená plocha travinou. Následně budou provedeny dvě seče, při minimální výšce porostu 10 cm. Terén a porost narušený ostatní činností bude uveden do původního stavu.

- **Pěší komunikace:**

- Obnova konstrukčních vrstev komunikace bude prováděna v následující skladbě:

▪ Zámková dlažba	80 mm
▪ Lóže z drtě 4-8mm	40 mm
▪ Drcené kamenivo 0-32mm	min. 100 mm
▪ Drcené kamenivo 0-63mm	min. 150 mm

nebo bude provedena dle původní skladby chodníku.

- Pláš pod konstrukčními vrstvami musí být zhutněna min. na hodnotu modulu přetvárnosti $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$.
 - Při provádění stavebních prací nesmí být poškozeny původní kamenné/betonové prvky – dlažba, obruby, žulové kostky. Pokud budou tyto prvky poničeny, musí je stavebník nahradit novými na vlastní náklady.
 - Konečná úprava povrchu komunikace bude provedena v celé šíři výkopu a délce 0,5 m před a 0,5m za provedenými zásahy. Plocha bude opravena společně ve stejné skladbě.
 - Po dokončení pokládky zámkové dlažby / žulových kostek bude do volných spár důkladně vmeten křemičitý písek.
- Před vstupem na nemovitost je nutné o tomto kroku vyrozumět majitele nemovitosti a to nejpozději do 24h před začátkem stavebních prací.
 - Při příjezdu stavební techniky požadujeme zajištění krytu komunikace vč. obrub proti poškození.
 - Zvláštní užívání komunikace (pěší, asfaltové, aj.) je v kompetenci Odboru dopravy, MěÚ Dačice. (Tel. 384 401 245, email: siln.hosp@dacice.cz).
 - **Stavebník je povinen městu Dačice ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství, tj. umístění stavebního zařízení na pozemku p.č. 2762/1 v k. ú. Dačice, nejpozději 30 dnů před zahájením užívání.** Pro tyto účely kontaktujte pracovníka odboru správy majetku, MěÚ Dačice, F. Peterku, email: peterka@dacice.cz, tel. 384 401 228.

- Po dokončení stavebních prací budou opravené povrchy protokolárně předány pracovníkovi odboru správy majetku, a to do jednoho měsíce od dokončení stavby,
- žádost o předání stavebních prací musí být označena č.j. tohoto vyjádření,
- za případné poruchy zodpovídá investor akce po dobu 36 měsíců od předání, které bude provedeno na základě výzvy investora akce.
- Toto vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

- 71 -
Město Dačice
Krajčůva 27
380 13 Dačice I
DIČ: CZ00246476



Ing. Hana Dvořáková
vedoucí odboru