

-7. 01. 2022 /3P

MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE

Odbor životního prostředí

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne:



dacivp21v009kg

29. 12. 2021

Dle rozdělovníku



Váš dopis zn.:

Naše č.: DACI/26513/21/OŽP

Spis. značka: 2914-2021/MATH

Vyřizuje: Hana Mátlová, DiS.

Telefon: 384401292

E-mail: matlova@dacice.cz

Datum: 19.11.2021

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, jako správní orgán příslušný podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který je podle § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), místně příslušný správní orgán, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jako speciální stavební úřad, o žádosti Obce Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí, zastoupené společností EKO EKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice (dále také „žadatel“ nebo „stavebník“), rozhodl takto:

I. vydává stavební povolení

Obci Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí

podle ustanovení § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro stavbu vodního díla s názvem: „**Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce**“. Projektová dokumentace řeší rozšíření a intenzifikaci stávající centrální čistírny odpadních vod (ČOV).

Předmětem projektové dokumentace vypracované společností EKO EKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, ověřené Ing. Vlastimilem Hrubým, ČKAIT 0101533, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního a krajinného hospodářství, č. zakázky 1661-61, datum 08/2020, jsou tyto stavební objekty:

SO 01 ČOV

PS 01 – Technologická část strojní

PS 01.1 – Hrubé předčištění

PS 01.2 – Mechanické a biologické čištění

PS 01.3 – Kalové hospodářství

Místo stavby:

Pozemky p.č. 1/20, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 5357, 5359 v obci a k.ú. Staré Hobzí, kraj Jihočeský. Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_0070 Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici a v území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část, č.h.p.: 4-14-01-0560-0-00. Stavebním pozemkem je oplocený prostor stávající ČOV. Název vodního toku: Páčna (IDVT 10191581).

Druh stavby: Jedná se o změnu dokončené stavby.

Účel stavby (uvedený v žádosti o vydání stavebního povolení): rozšíření a intenzifikace stávající obecní ČOV včetně obnovy vodovodní přípojky pro ČOV a úseku stávající kanalizace. Účel stavby zůstane po provedené rekonstrukci zachován. Cílem intenzifikace a zkapacitnění ČOV. Celková kapacita ČOV je navržena 450 EO.

Spojovatelka

ID DS

384 401 211

s5ebypd

Elektronická adresa podatelny

e-podateln@dacice.cz

Bankovní spojení

ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO / DIČ

00246476
CZ00246476

Úřed. hodiny

Po, St 8⁰⁰-17⁰⁰
Pá 8⁰⁰-14⁰⁰

Účel stavby podle číselníku Č11 přílohy č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci), v platném znění: 99 jiné.

Orientační určení polohy místa stavby (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému JTSK): X 1171685, Y 684312 (ČOV).

Pro provedení a užívání stavby vodního díla, se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované společností EKOEKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, ověřené Ing. Vlastimilem Hrubým, ČKAIT 0101533, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního a krajinného hospodářství, č. zakázky 1661-61, datum 08/2020 a ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání nebo povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Na staveništi bude ponechán do kolaudace stavby.
3. Stavba vodního díla bude dokončena do 31.12.2025. Před jejím dokončením požádá stavebník o vydání povolení zkušebního provozu.
4. Při provádění a užívání stavby vodního díla musí být dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného dne 11.12.2020, pod č.j.: DACI/26437/20/OŽP, spis. zn.: 3755-2020/HORJ, Městským úřadem Dačice, odborem životního prostředí, orgánem veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství:
 - Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doloží investor stavby prokazatelně a ověřitelně, a to před vydáním kolaudačního souhlasu, nebo před uvedením stavby do jejího užívání, způsob s nakládáním s odpady vzniklými stavební činností.
5. Při stavbě budou dodržovány podmínky vyplývající:
 - z vyjádření vydaného dne 19.11.2020 E.ON Distribuce, a. s. pod zn.: J13637-27024119
 - z vyjádření vydaného dne 18.11.2020 E.ON Distribuce, a. s. pod zn.: T10599-27024130
 - z vyjádření vydaného dne 06.10.2020 E.ON Distribuce, a. s. pod zn.: Z0980-26074166
 - z vyjádření vydaného dne 15.06.2021 Lesy České republiky, s. p. pod č.j.: LCR943/041715/2021, spis. zn.: LCR0021294/2021
 - ze stanoviska vydaného dne 13.11.2020 CETIN, a. s., pod č.j.: 821709/20
 - ze stanoviska vydaného dne 24.04.2020 CETIN, a. s., pod č.j.: 616091/20
6. Narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu. Případné škody na cizím pozemku způsobené stavbou uhradí investor podle příslušných předpisů.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí
2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
3. Ing. Miroslav Binder, nar. 19.08.1981, Kdousov 60, 675 32 Třebelovice
4. Česká spořitelna, a. s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
5. Anna Kirchnerová, Ellrich 5503, 997 55 Ellrich, Germany

I. vydává povolení k nakládání s vodami

Obci Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí

a) podle § 8 odst. 1 písm. c) a § 38 odst. 14 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z centrální čistírny odpadních vod (ČOV) Staré Hobzí, a to po dobu její

po státní hranici a v území vodního útvaru podzemních vod 65401 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část, č.h.p.: 4-14-01-0560-0-00.

Počet napojených EO: 450

Orientační určení polohy místa vypouštění odpadních vod do vod povrchových (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X 1171678,11; Y 684336,48

Způsob čištění: mechanicko – biologické

Druh odpadních vod: odpadní vody vypouštěné z komunální čistírny odpadních vod

CZ-NACE: 37.00

Pro vypouštění odpadních vod se dle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

Rozbory budou prováděny v ukazatelích: BSK₅, CHSK_{Cr}, NL

Četnost odběrů vzorků: 4 x ročně (1x za tři měsíce)

Typ vzorku: A – dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut

Místo odběru: měrný objekt na odtoku z ČOV

Měření objemu vypouštěných odpadních vod: Parshallův žlab osazený na odtoku z ČOV do recipientu

Způsob provádění rozborů odpadních vod:

Rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny ve stanovených ukazatelích znečištění podle příslušných technických norem. Odběry a rozbory odebraných vzorků vypouštěných odpadních vod za účelem kontroly dodržování emisních limitů budou provádět jen laboratoře s osvědčením o akreditaci.

Způsob, forma, četnost a termín předávání výsledků jednotlivých měření vodoprávnímu úřadu:

Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod je provozovatel ČOV povinen zakládat a vždy **do 31. 3. následujícího roku** zaslat písemně Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, Krajčírova 27/I, 380 13 Dačice nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky, popř. elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem na emailovou adresu e-podatelna@dacice.cz.

Časový interval pro kontrolu způsobilosti měrného systému měření objemu vypouštěných odpadních vod se stanovuje s četností: 6 let.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí

O d ů v o d n ě n í

Dne 01.06.2021 byly Městskému úřadu Dačice, odboru životního prostředí, doručeny žádosti Obce Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí, zastoupené společností EKOEKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice, o povolení stavby s názvem: „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“ a žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z této centrální čistírny odpadních vod (reg. pod č.j.: DACI/12695/21/OŽP a č.j.: DACI/12697/21/OŽP). Žádosti o vydání stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních vod byly doloženy všemi povinnými doklady podle ustanovení §§ 6 a 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že jednomu z účastníků řízení – Anně Kirchnerové, která je menšinovým spoluvlastníkem pozemků p.č. dle KN 1/30 a p.č. 5359 v k. ú. Staré Hobzí, se na adresu uvedenou v Katastru nemovitostí nepodařilo oznámení o zahájení stavebního řízení doručit (podle zkušeností většinového spoluvlastníka uvedených pozemků – Obce Staré Hobzí se opakovaně na tuto adresu doručovat nedaří), je správní orgán podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu povinen ustanovit mu opatrovníka, který ho (opatrovance) zastupuje v řízení. Dne 30.10.2019 vydal Městský úřad Dačice,

odbor stavební úřad, územní rozhodnutí pro tuto stavbu pod spis. zn.: OSÚ/3412-2020/BRUV, spis. zn.: OSÚ/20850-19. V územní řízení byl pro Annu Kirchnerovou také stanoven opatrovník. Současně má vodoprávní úřad k dispozici seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků, který vydal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ke dni 01.08.2021, ve kterém je Anna Kirchnerová, neznámého data narození (v Katastru nemovitostí identifikátor neuveden, datum narození nezjištěno), trvale pobytem Ellrich čp. 5503, 997 55 Ellrich, Germany, jako vlastník pozemků p.č. dle KN 1/30, 5359 v k. ú. Staré Hobzí také uvedena. Vodoprávní úřad ustanovil dne 06.10.2021 usnesením č.j.: DACI/22967/21/OŽP opatrovníkem paní Ing. Kateřinu Markovou, nar. 25.08.1970, Malý Pěčín 43, 380 01 Dačice, jako osobu, kterou lze v souladu s 32 odst. 4 správního řádu považovat za vhodnou k adekvátnímu hájení zájmů opatrovance.

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona. Zahájení řízení oznámil vodoprávní úřad v souladu s § 47 správního řádu písemností č.j.: DACI/23378/21/OŽP, spis. zn.: 2914-2021/MATH, dne 11.10.2021.

Protože z podkladů, dokumentace a místní znalosti jsou vodoprávnímu úřadu dobře známy poměry v místě stavby a vypouštění odpadních vod a žádosti poskytovaly dostatečný podklad pro posouzení uvedené věci, upustil od ústního jednání. V souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení mohli uplatnit své námítky, popřípadě důkazy do 10 dnů od doručení písemnosti č.j.: DACI/23378/21/OŽP, spis. zn.: 2914-2021/MATH, dne 11.10.2021. V době oznámení zahájení vodoprávního řízení byl spis kompletní. Dne 05.11.2021 provedla Ing. Kateřina Marková nahlédnutí do spisu vedeného pod zn.: 2914-2021/MATH. Protokol o nahlédnutí do spisu byl evidován pod č.j.: DACI/25484/21/OŽP.

Při vodoprávním řízení bylo zjištěno:

- a) Projektová dokumentace byla vypracována společností EKO EKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, ověřena Ing. Vlastimilem Hrubým, ČKAIT 0101533, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního a krajinného hospodářství, č. zakázky 1661-61, datum 08/2020. Jedná se o změnu dokončené stavby. Projektová dokumentace řeší úpravy nivelety přítokové a odtokové kanalizace a výstavbu nových objektů. Účel užívání objektů stávající obecní ČOV se po dokončení stavby nezmění. Součástí projektové dokumentace je také obnova vodovodní přípojky pro ČOV a úseku stávající kanalizace. Dále je součástí posílení přípojky NN pro ČOV. Tyto stavby (vodovodní přípojka, oprava stávající kanalizace a přípojka NN) nejsou předmětem vodoprávního řízení (nepodléhají stavebnímu povolení).
- b) Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Dačice, odborem stavební úřad, dne 30.10.2019 pod spis. zn.: OSÚ/3412-2020/BRUV, č.j.: DACI/24315/20/OSÚ. Dne 02.11.2020 vydal Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí o povolení stavby: „Staré Hobzí – čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce“ pod č.j.: DACI/24315/20/OSÚ.
- c) Dne 02.12.2020, pod č.j.: DACI/26324/20/OŽP, spis. zn.: 3740-2020/HORJ, vydal souhlasné závazné stanovisko Městský úřad Dačice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší.
- d) Dne 26.10.2020, pod č.j.: HSCB-4159-2/2020 UO-JH, vydal souhlasné závazné stanovisko Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec.
- e) Dne 05.11.2020, pod č.j.: KHSJC 30845/2020/HOK JH-TA, spis. zn.: S-KHSJC 30845/2020, vydala souhlasné závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.
- f) Vodoprávní úřad ověřil, že má žadatel k pozemkům dotčených stavbou, které nejsou v jeho vlastnictví, souhlas dle § 184a stavebního zákona.
- g) K žádosti bylo předloženo stanovisko pro vydání stavebního povolení, které vydal dne 27.04.2021 Povodí Moravy, s. p., pod zn.: PM-11538/2021/5203/Maj.
- h) Vodoprávní úřad stanovil emisní limity vypouštěných odpadních vod „p“ (přípustné hodnoty) v souladu s přípustnými emisními standardy „p“, uvedenými v tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových

a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 401/2015 Sb.). Vodoprávní úřad stanovil emisní limity „m“ (maximální hodnoty) v souladu s emisními standardy „m“, uvedenými v tabulce 1a přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Jedná se o nepřekročitelné hodnoty. Vodoprávní úřad povolil emisní limity vypouštěných odpadních vod po dobu stavby a provedení zkušebního provozu na základě žádosti vypouštění odpadních vod s přípustnými hodnotami ukazatelů znečištění odpadních vod vyššími než hodnoty stanovené nařízením vlády č. 401/2015 Sb., a to v souladu s ustanovením § 38 odst. 14 vodního zákona.

- i) Vodoprávní úřad při stanovení emisních limitů použil k výpočtu kombinovaným způsobem program KOMJAK v. 20110621. Žadatelem navržené emisní limity jsou v souladu s emisními limity vypočtenými kombinovaným způsobem pro sledovaný kontrolní profil.
- j) Vodoprávní úřad stanovil podmínku četnosti kontroly způsobilosti měrného systému objemu vypouštěných odpadních vod v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 nařízení vlády č. 401/2015 Sb.
- k) Podmínku provedení zkušebního provozu stanovil vodoprávní úřad za účelem ověření funkčnosti stavby vodního díla.
- l) Správní poplatek podle zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 bod 1. písm. h) ve výši 1 500 Kč sazebníku správních poplatků, byl uhrazen dne 21.10.2021.
- m) Dne 15.06.2021 vydal vyjádření Lesy České republiky, s. p., pod č.j.: LCR943/041715/2021.

Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálů. Uvedený záměr nebude mít vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu vliv na stav vodního útvaru.

Protože investor předložil k žádostem veškeré potřebné náležitosti, nikdo z dalších účastníků řízení, dotčených orgánů ani veřejnosti nepodal žádných dalších připomínek ani námitek, které by bránily vydání stavebního povolení a povolení k nakládání s vodami, záměr je v souladu s charakterem území, splňuje obecné požadavky na využívání území, je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky dotčených orgánů, projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, vydal Městský úřad Dačice v řízení vedeném podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, ustanovení § 115 stavebního zákona a § 15 vodního zákona požadovaná povolení.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu a následujících odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu – Jihočeský kraj podáním učiněným u Městského úřadu Dačice. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Dačice na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Upozornění

Před zahájením stavebních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Zároveň je povinen dodržet podmínky správců těchto sítí.

Dle § 152 stavebního zákona má stavebník povinnost ohlásit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

Podle § 160 odst. 1 stavebního zákona může provádět stavbu jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

otisk úředního razítka



Ing. Lukáš Skořepa
vedoucí odboru

Přílohy pro stavebníka:

(po nabytí právní moci rozhodnutí)

1. Ověřená projektová dokumentace
2. Štítek „Stavba povolena“

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci

(doporučeně do vlastních rukou, zmocněnci, zákonnému zástupci nebo datovou schránkou)

Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

6. Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí, zastoupena společností EKO EKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice
7. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 697 97 111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
8. Ing. Miroslav Binder, nar. 19.08.1981, Kdousov 60, 675 32 Třebelovice
9. Česká spořitelna, a. s., IČO: 452 44 782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
10. Ing. Kateřina Marková, nar. 25.08.1970, Malý Pěčín 43, 380 01 Dačice – opatrovník zastoupení pro opatrovance: Anna Kirchnerová, Ellrich 5503, 997 55 Ellrich, Germany
11. Lesy České republiky, s. p., IČO: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, OŘ Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava
12. Jitka Brunnerová, nar. 23.12.1981, Staré Hobzí 68, 378 71 Staré Hobzí
13. SEIDL, spol. s r. o., IČO: 466 83 089, Staré Hobzí 69, 378 71 Staré Hobzí
14. Zemědělská společnost Staré Hobzí, s. r. o., IČO: 482 04 196, Chlumec 16, 380 01 Dačice
15. Státní pozemkový úřad, IČO: 013 12 774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
16. EG.D, a. s., IČO: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
17. CETIN, a. s., IČO: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona:

1. Obec Staré Hobzí, IČO: 002 47 481, Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí, zastoupena společností EKOEKO, s. r. o., IČO: 251 84 750, Senovážné nám. 240/1, 370 01 České Budějovice
2. Lesy České republiky, s. p., IČO: 421 96 451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, OR Vysočina, Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava

Dotčené orgány:

- Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176, 377 01 Jindřichův Hradec

Počet listů tohoto dopisu: 4
Počet příloh: 1 (situační výkres)