

Katastrální území  
Druh povrchu  
Vzdálenost směrových lomů

	Staré Hobzí
Nezpevněno	Nezpevněno
	73.00

Vodovodní přípojka pro ČOV  
Výškový systém B.p.v.  
Vodovodní přípojka V  
M=1:500/100

Legenda

- Stávající terén
- Upravený terén

Kóta upraveného terénu

Hloubka výkopu


Kóta dna potrubí

Kóta dna výkopu

Kóta stávajícího terénu


Srovnávací rovina  
Staničení v km, v m

Sklon ‰ délka m  
Profil, materiál, délka m



Upozornění:

- Vypouštěcí ventil VV není vhodný pro použití pod hladinou spodní vody.
- Hloubka uložení potrubí vypouštěcího rybníka DN1000 není známa, po ověření kopanou bude výškové řešení vodovodní přípojky případně upraveno.

<div>Senovážné nám. 1 ČESKÉ BUDĚJOVICE 370 01 tel. 385775111</div>				KONTROLOVAL			
HLAV. INŽENÝR		ZODPOVĚD. PROJEKTANT		KRESLIL		ING. HRUBÝ	
ING. KIBRIK		ING. KIBRIK		ING. KIBRIK		ING. KIBRIK	
INVESTOR Obec Staré Hobzí, 378 71 Staré Hobzí 35							
KRAJ JIHOČESKÝ		OBEC		STARÉ HOBZÍ			
AKCE		STARÉ HOBZÍ					
- Čistírna odpadních vod, intenzifikace a rekonstrukce							
OBSAH							
PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO ČOV				VÝKR. Č. 31		ČÁST D.1	