



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Čistírna odpadních vod – intenzifikace a rekonstrukce
Část veřejné zakázky:	část 2 – ČOV, posílení stávající přípojky NN pro ČOV a provozní soubory (technologické části)
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	P24V00000016
Datum zahájení zadávacího řízení:	19. 3. 2024
Zadavatel	
Název:	Obec Staré Hobzí
IČO:	00247481
Adresa sídla:	Staré Hobzí 35, 378 71 Staré Hobzí
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Milan Čermák, starosta obce
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_460.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Obec Staré Hobzí jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 28. 3. 2024 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace pro shora uvedenou část této veřejné zakázky a v souladu se zákonem a čl. 14.1 Výzvy k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele č. 1:

Dobrý den,

prosím o upřesnění výšky stožáru pro VO.

V rozpočtu SO 01 SO 01 09 Pol. položka č. 25 - je uvedena výška 10 m, ale v D2.2.01 - Technická zpráva je uvedena výška stožáru 4 m.

Děkuji předem ...

Žádost dodavatele č. 2:

Dobrý den,

žádáme o zodpovězení dotazu:

V rozpočtu je uvedena položka "Součinnost provozovatele - 1 soubor". Položka není nikde specifikována.

Co tato položka obsahuje? Jak ji máme ocenit?

Položka se objevuje v rozpočtu pro část 2 v Soupisu prací_část 2 - SO 01 ČOV, SO 01 08 Spojovací potrubí včetně objektů, Pol. č. 28

Za vysvětlení děkuji.

Poznámka zadavatele: Přílohou žádosti byl soubor „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_část 2.xlsx“, ve kterém dodavatel žlutě zvýraznil předmětnou položku (viz přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Odpověď zadavatele č. 1:

Výška stožárů bude dle Technické zprávy, tj. 4 m.

Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace a mění a nahrazuje původně uveřejněný soupis.

Odpověď zadavatele č. 2:

Položka č. 28 obsahuje souhrn výkonů, které bude zhotovitel požadovat po provozovateli vodohospodářských sítí pro zajištění bezproblémového průběhu stavebních prací.

U každé konkrétní stavby se to řeší individuálně dohodou zhotovitele s provozovatelem, ve většině případů hodinovou kalkulací – pro shora uvedenou část 2 veřejné zakázky lze odhadnout na cca 40 hodin.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro shora uvedenou část této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **10. 4. 2024 v 10.00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_460.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené části veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000438>.

Ve Starém Hobzí dne 2. 4. 2024

.....
Ing. Milan Čermák

starosta obce

Obec Staré Hobzí

podepsáno elektronicky