

# **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

dle § 85 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODATEČNÉ PRÁCE S NÁZVEM

## **„Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 2“**

### **1. Identifikační údaje zadavatele**

**Veřejná zakázka:**

Název: **Modernizace ČOV Dačice - JŘBU 2**  
Druh veřejné zakázky: **dodávky**  
Zadávací řízení: **jednací řízení bez uveřejnění**  
Zahájeno dne:  
Lhůta k podání nabídek:

**Zadavatel:**

Název: **Město Dačice**  
Sídlo: **Krajířova 27, 380 13 Dačice 1**  
IČ: **00246476**  
DIČ: **CZ00246476**

### **2. Předmět veřejné zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dalších prací nutných pro řádné dokončení a funkčnost díla.

### **3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

<b>NÁZEV</b>	<b>CPV KÓD</b>
Čistírny odpadních vod	45232421-9

### **4. Zvolený druh zadávacího řízení**

Jednací řízení bez uveřejnění

### **5. Cena sjednaná ve smlouvě**

28 000,- Kč bez DPH.

## 6. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru, plnění prostřednictvím subdodavatele

- AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438, Držovice, 796 07 Prostějov, IČ: 16367758

## 7. Identifikační údaje všech uchazečů (tj. včetně vyloučených) a jejich nabídkové ceny bez DPH

UCHAZEČ	ADRESA	NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH	POZNÁMKA
AQUA-STYL spol. s r.o.	U Cihelny 438, Držovice, 796 07 Prostějov	28 000,-	-

## 8. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, kteří byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

irelevantní

## 9. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

irelevantní

## 10. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění bylo použito z důvodu zajištění dalších prací nutných pro řádné dokončení a funkčnost díla.


Mezi tyto práce patří:

- **Oprava betonového dna dosaz. nádrže, doplnění betonových terčů do denitrifikační nádrže** - Tyto vícepráce vznikly při realizaci po vypuštění a vyčištění dosazovací a denitrifikační nádrže a kontrole stavu betonů dna v nich.

## 11. Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Dačicích dne *13. 5.* 2015.

  
.....  
Ing. Karel Macků  
starosta

