



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradištku III
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2024-043153
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P24V000000038
Datum zahájení zadávacího řízení:	5. 9. 2024
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 25. 9. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 15.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

V projektové dokumentaci kanalizace je uvedeno potrubí hladké plnostěnné. Ve výkazech výměr je uvedena trubka plnostěnná třívrstvá. Ta je výrazně dražší. Opravdu má dodavatel ocenit potrubí třívrstvé?

Odpověď zadavatele:

Předmětem plnění je potrubí, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, tedy jednovrstvé potrubí dle ČSN EN 1852-1 v tuhosti SN12. Aktualizované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr tvoří přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

Popis předmětných položek byl proto aktualizován. Jedná se o následující položky:

- II. etapa:
 - o SO 301 – Odvodnění komunikace:
 - pol. č. 15 – trubka kanalizační ...,

- SO 305 – Jednotná kanalizace:
 - pol. č. 23 – trubka kanalizační ... ,
 - pol. č. 25 – odbočka kanalizační ... ,
 - SO 306 – Přípojky kanalizace:
 - pol. č. 19 – trubka kanalizační ... ,
- III. etapa:
- SO 301 – Odvodnění komunikace:
 - pol. č. 15 – trubka kanalizační ... ,
 - SO 302 – Dešťová kanalizace:
 - pol. č. 22 – trubka kanalizační ... ,
 - pol. č. 24 – trubka kanalizační ... ,
 - pol. č. 26 – odbočka kanalizační ... ,
 - pol. č. 28 – odbočka kanalizační ... ,
 - SO 305 – Jednotná kanalizace:
 - pol. č. 23 – trubka kanalizační ... ,
 - pol. č. 25 – odbočka kanalizační ... ,
 - SO 306 – Přípojky kanalizace:
 - pol. č. 21 – trubka kanalizační

Pozn.: V případě pol. č. 21 v SO 306, II. et. a pol. č. 23 v SO 306, III. et. k úpravě nedošlo, a to s ohledem na dostupnost tohoto prvku na trhu v požadované tuhosti.

Dodavatelé pro zpracování své nabídky použijí aktualizované soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr tvořící přílohu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace, které mění a nahrazují původně uveřejněné soupisy.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **8. 10. 2024 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000460>.

V Dačicích dne 30. 9. 2024

.....
Bc. Miloš Novák
 starosta
 Město Dačice
podepsáno elektronicky