



MĚSTO DAČICE

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Výstavba víceúčelového hřiště v Borku

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

Město Dačice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 25. 10. 2024 a dne 28. 10. 2024 žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem č. 11 Výzvy pro podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a **červeně** uveřejňuje své odpovědi.

Něhni žádosti dodavatele o upřesnění zadávací dokumentace

- 1) V položce "Nátěr truhlářských výrobků..." je uvedena výměra 47 m². Pokud se jedná o nátěry dřevěného fošnového hrazení hřiště, které je po celém obvodu ze 4 fošen průřezu 20 x 4 cm, neměla by správně výměra být rozvinutá šíře fošny 0,48m x 94 m obvodu x 4 ks = 180,84 m²?

Odpověď zadavatele

Zadavatel vnímá toto upozornění jako opodstatněné. U položky č. 61 „Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem“ byla proto upravena výměra na 180,48 m². Upravený soupis prací tvoří přílohu č. 6 tohoto vysvětlení č. 3.

- 2) Dobrý den, z pozice realizační firmy, bychom Vás rádi upozornili na nepříliš vhodně zvolený způsob oplocení hřiště. Zvolená forma pletivového oplocení není z naší zkušenosti pro víceúčelové hřiště vhodná, jelikož oplocení při provozování sport. aktivit na hřišti způsobuje hluk. V minulosti jsme již taková hřiště s pletivovým oplocením realizovali a na dvou hřištích, jsme několik měsíců po dokončení pletivové oplocení odstraňovali a vyměňovali za PP síť (na žádost investora), a to z důvodu stížností občanů na přílišný hluk pocházející z hřiště, vlivem nárazů míčů do oplocení. Z naší zkušenosti se nám jako nejlepší varianta jeví provést oplocení hřiště v celé ploše ze sítě PP s vel. oka 45x45mm, tl. 3 mm. Touto formou jsme Vás chtěli pouze upozornit na problém, se kterým jsme se již na několika zakázkách setkali, abyste se mu mohli případně vyhnout i vy, a to už před samotnou realizací.

Odpověď zadavatele

Zadavatel důsledně zvážil výše uvedený návrh dodavatele týkající se změny oplocení hřiště, označil jej za vhodný a přínosný a rozhodl se jej proto zpracovat do všech relevantních částí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Oplocení z pletiva bylo nahrazeno PP sítí s vel. oka 45x45mm, tl. 3mm. Změna oplocení vyvolala změnu projektové dokumentace a soupisu prací – veškeré touto změnou dotčené dokumenty přikládáme k tomuto vysvětlení č. 3.

Zadavatel důrazně upozorňuje, že je dodavatel povinen do své nabídky použít aktuální (tj. poslední) verze dokumentů, a že je nutné s ohledem na četné dotazy stran dodavatelů sledovat řešenou veřejnou zakázku a případné upřesnění či doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele E-ZAK!

Vzhledem k charakteru a rozsahu tohoto vysvětlení ZD č. 3 zadavatel adekvátně tomuto upřesnění prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která nově končí dne 5. 11. 2024 v 10 hodin.

Přílohy:

1. Průvodní a souhrnná technická zpráva (aktualizovaná textová část přílohy č. 5 Výzvy)
2. Pohledy - č. výkresu D.1.1.2.8 (aktualizovaná textová část přílohy č. 5 Výzvy)
3. Řez A – detail - č. výkresu D.1.1.2.5 (aktualizovaná textová část přílohy č. 5 Výzvy)
4. Řez B – detail - č. výkresu D.1.1.2.6 (aktualizovaná textová část přílohy č. 5 Výzvy)
5. Základové konstrukce - č. výkresu D.1.1.2.1 (aktualizovaná textová část přílohy č. 5 Výzvy)
6. Soupis prací (aktualizovaná příloha č. 3 Výzvy)

V Dačicích

Bc. Miloš Novák
starosta města Dačice
podepsáno elektronicky