



MĚSTO DAČICE

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Výstavba víceúčelového hřiště v Borku

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

Město Dačice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 30. 10. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem č. 11 Výzvy pro podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a **červeně** uveřejňuje svou odpověď.

Znění žádosti dodavatele o upřesnění zadávací dokumentace

V textu vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, bod 4) je uvedeno: "Ve zbylém prostoru (tvárnice) bude protažen 1x prut výztuže." Toto řešení není technicky vhodné a neodpovídá normě ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Zbýlý prostor v kapse tvárnice je nedostatečný pro krytí výztuže – viz nákres a výpočet v příloze.

Odpověď zadavatele

Zadavatel aktuálně připravuje odpověď na výše uvedený dotaz (resp. připomínku), která vyvolá částečnou úpravu projektové dokumentace ve smyslu změny technického řešení kotvení sloupků oplocení hřiště. Úprava bude mít částečný vliv na projektovou dokumentaci a rovněž na výkaz výměr. Zadavatel předpokládá uveřejnění své odpovědi na obdržení dotaz včetně zveřejnění upravených dokumentů nejpozději v úterý 5. 11. 2024. S ohledem na tuto situaci zadavatel již nyní adekvátně vůči připravované změně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (viz termín uvedený níže).

Zadavatel důrazně upozorňuje, že je dodavatel povinen do své nabídky použít aktuální (tj. poslední) verze dokumentů, a že je nutné s ohledem na četné dotazy stran dodavatelů sledovat řešenou veřejnou zakázku a případné upřesnění či doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele E-ZAK!

Rovněž zadavatel veškeré potenciální dodavatele žádá o zaslání dalších případných dotazů pouze ve lhůtě stanovené Výzvou k podání nabídek (tj. max. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podávání nabídek) a v případě vícero dotazů zadavatel dodavatele zdvořile žádá o zaslání těchto dotazů ideálně v jedné žádosti.

V opačném případě dochází k nepřiměřenému zneprůhlednění, a především prodlužování výběrového řízení, které zásadním způsobem ohrožuje termíny stanovené zadavateli ze strany poskytovatele dotace. Velmi děkujeme za pochopení.

Vzhledem k výše uvedeným informacím a souvislostem zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která nově končí dne 8. 11. 2024 v 10 hodin.

V Dačicích

Ing. Jiří Baštář
místostarosta města Dačice
podepsáno elektronicky

Spojovatelka
384 420 164 - 6

Fax
384 422 228

E-mail
meu@dacice-mesto.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476