



MĚSTO DAČICE

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

Výstavba víceúčelového hřiště v Borku

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Město Dačice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 30. 10. 2024 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem č. 11 Výzvy pro podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a **červeně** uveřejňuje svou odpověď.

Znění žádosti dodavatele o upřesnění zadávací dokumentace

V textu vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace, bod 4) je uvedeno: "Ve zbylém prostoru (tvárnice) bude protažen 1x prut výztuže." Toto řešení není technicky vhodné a neodpovídá normě ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí. Zbýlý prostor v kapse tvárnice je nedostatečný pro krytí výztuže – viz nákres a výpočet v příloze.

Odpověď zadavatele

Zadavatel zvážil výše uvedené upozornění dodavatele a vnímá ho jako opodstatněné. Z toho důvodu vzniklo nové, technicky vhodnější řešení uložení sloupků oplocení. Tato změna vyvolala změnu projektové dokumentace (příloha č. 1 až 4 tohoto vysvětlení) a soupisu prací (příloha č. 5 tohoto vysvětlení).

Zadavatel důrazně upozorňuje, že je dodavatel povinen do své nabídky použít aktuální (tj. poslední) verze dokumentů, a že je nutné s ohledem na četné dotazy stran dodavatelů sledovat řešenou veřejnou zakázku a případné upřesnění či doplnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele E-ZAK!

Rovněž zadavatel veškeré potenciální dodavatele žádá o zaslání dalších případných dotazů pouze ve lhůtě stanovené Výzvou k podání nabídek (tj. max. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podávání nabídek) a v případě vícero dotazů zadavatel dodavatele zdvořile žádá o zaslání těchto dotazů ideálně v jedné žádosti.

V opačném případě dochází k nepřiměřenému znepráhlednění, a především prodlužování výběrového řízení, které zásadním způsobem ohrožuje termíny stanovené zadavateli ze strany poskytovatele dotace. Velmi děkujeme za pochopení.

Vzhledem k výše uvedeným informacím a změnám dokumentace k veřejné zakázce zadavatel adekvátně prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která nově končí dne 12. 11. 2024 v 10 hodin.

Přílohy:

1. Odvod dešťových vod (Aktualizovaná příloha č. 5 Výzvy – výkresová část)
2. Řez B – detail (Aktualizovaná příloha č. 5 Výzvy – výkresová část)
3. Řez C–C, D – D (Aktualizovaná příloha č. 5 Výzvy – výkresová část)
4. Základové konstrukce (Aktualizovaná příloha č. 5 Výzvy – výkresová část)
5. Soupis prací (Aktualizovaná příloha č. 3 Výzvy – výkresová část)

V Dačicích

Bc. Miloš Novák
starosta města Dačice
podepsáno elektronicky

Spojovatelka
384 420 164 - 6

Fax
384 422 228

E-mail
meu@dacice-mesto.cz

Bankovní spojení
ČS, a. s., Jindřichův Hradec
č. ú. 0603143369/0800

IČO
00246476