



⊗ B - přisazené LED svítidlo - 14W, 1500lm, 4000°K, IP44

▭ RS3 - stávající rozvaděč hospody - viz výkres č. E-4  
 - plastový, nástěnný, umístěný ve skladu hospody  
 - z nového proudového chrániče s nadproudou ochranou 10/1N/003 napojit nové osvětlení

— - kabel CYKY 20, 3J x 1,5

- kabely uloženy pod omítkou  
 - svítidla musí svým krytím odpovídat prostředí ve kterém jsou osazena  
 - veškeré práce provést dle platných ČSN

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL MÍSTNOSTI      | SVĚTLÁ VÝŠKA (mm) | POZNÁMKA                    |
|------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.03 | WC ŽENY - PŘEDSÍŇKA | 2920              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 1970 MM |
| 1.04 | WC ŽENY             | 2920              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 1970 MM |
| 1.05 | WC ŽENY             | 2920              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 1970 MM |
| 1.06 | WC ŽENY             | 2920              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 1970 MM |
| 1.07 | WC MUŽI - PŘEDSÍŇKA | 2900              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 MM |
| 1.08 | WC INVALIDA         | 2900              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 MM |
| 1.09 | PISOÁRY             | 2900              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 MM |
| 1.10 | WC MUŽI             | 2900              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 MM |
| 1.11 | WC MUŽI             | 2900              | KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 MM |

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 400/230V, 50Hz

OCHRANA : - automatickým odpojením vadné části od zdroje TN-C-S  
 - proudovými chrániči

PROSTORY : normální dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3

|   |   |                  |              |           |               |
|---|---|------------------|--------------|-----------|---------------|
|  <b>ZDENĚK MUSIL</b> PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST<br>378 33 Nová Bystřice, U Rybníčku 378, mobil: 607 718 543, e-mail: zdenekmusil@musilprojekt.cz, www.musilprojekt.cz |   | IČO: 671 46 546  |              |           |               |
|   |   | ČKAIT č. 0102134 |              |           |               |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT   | ZDENĚK MUSIL  | Č.ZAKÁZKY        | P-016-2024   | PARÉ      |               |
| VYPRACOVAL  | Ing Hroděj Josef  | DATUM            | KVĚTEN 2024  |           |               |
| INVESTOR  | OBEC ČESKÝ RUDOLEC<br>ČESKÝ RUDOLEC 123, 378 83 ČESKÝ RUDOLEC                           |                  |              | Č.VÝKRESU |               |
| STAVBA:   | <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 133<br/>na pozemku parc.č. st. 32 v k.ú. Český Rudolec</b> |                  | KRAJ         |           | JIHOČESKÝ     |
| ČÁST PD:  | D.1.4 ELEKTROINSTALACE  |                  | MÍSTO STAVBY |           | ČESKÝ RUDOLEC |
| VÝKRES:   | <b>ELEKTROINSTALACE 1.NP - nový stav soc. zařízení</b>                                  |                  | STUPEŇ       | DSP       |               |
|   |   |                  | FORMÁT       | 1x A3     |               |
|   |   |                  | KÓTOVÁNO     | MM        |               |
|   |   |                  | MĚŘÍTKO      | 1:50      |               |

**E-2**