



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

nová

zelená

úsporám



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

„Snížení energetické náročnosti BD v lokalitě Nivy čp. 161, Dačice“ a „Snížení energetické náročnosti BD v lokalitě Nivy čp. 162, Dačice“

- I. vysvětlení zadávací dokumentace

S odvoláním na písemný dotaz účastníka zadávacího řízení, v zastoupení zadavatele – Město Dačice Vám, v souladu s odst. 2. písm. e) ZADÁVACÍCH PODMÍNEK – Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění, podávám toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je u některých položek okenních výplní uvedena stavební hloubka 116mm. Je tuto hloubku nutné dodržet? Standartní hloubku okenních ráků dodáváme 76mm nebo 88mm.

Vysvětlení č. 1

Ano, v obytných prostorách je požadována minimální stavební hloubka ráku 116mm s vyložení min. 60mm do roviny izolantu (předsazená montáž více než ½ st. hloubky ráku do ETICS) při současném zajištění větrání pomocí šterbin s regulační klapkou.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti BD v lokalitě Nivy čp. 161, Dačice“ a „Snížení energetické náročnosti BD v lokalitě Nivy čp. 162, Dačice“.

**V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněno na profilu zadavatele, v detailu veřejné zakázky:
https://zakazky.dacice.cz/contract_display_471.html.**

V souladu se zadávacími podmínkami nebude toto vysvětlení zadávací dokumentace zasíláno prostřednictvím e-mailové pošty ani datové schránky.

S pozdravem