

Vysvětlení a doplnění ZD č. 1

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	
Název:	Rekonstrukce sportovního hřiště Horní Slatina
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V00000003
Datum zahájení výběrového řízení:	17. 1. 2025
Zadavatel	
Název:	Obec Horní Slatina
IČO:	00666424
Adresa sídla:	Horní Slatina 39, 380 01 Horní Slatina
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Jana Valšová, starostka
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_824.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Martin Šťastný administrátor výběrového řízení tel. 777 318 410 (event. 702 154 059)

Obec Horní Slatina jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 21. 1. 2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1. V souladu s bodem 11 Výzvy k podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění této žádosti (dotazu) a dále přikládá **červeně svou odpověď vždy přímo pod danou otázkou.**

Znění žádosti o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 21. 1. 2025

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.

1. Dovolujeme si upozornit, že mezi VV a PD části je rozpor v umělém trávniku. V PD je uveden trávník III. Generace tl. 18 mm se vsypem z křemičitého písku a oproti tomu ve VV je uveden trávník pro multisport tl. 25 mm. Dále chceme upozornit, že umělý trávník popisovaný v PD i ve VV není trávník tzv. III. Generace = nesplňují minimální tl. vlákna a jako zásyp bývá používán nejen písek ale také gumový granulát.

Prosíme o vysvětlení a určení, jaký umělý trávník má být oceněn.

V PD je uveden trávník III. generace pro **multisport**, nikoliv pro velký fotbal. Položka v rozpočtu je popsána **do** 25 mm dle rozpočtového programu Kros cenové soustavy URS 2024/II, nikoliv 25 mm. Tzn.m že projekt řeší správně výšku 18 mm, položka v rozpočtu je taktéž uvedena správně. Z důvodu, že hrací plocha je určena pro multisport (tj. např. malý fotbal, nohejbal, basketbal, volejbal), granulát se nepřidává.

Vysvětlení a doplnění ZD č. 1

2. Dle zadání by konstrukce oplocení měla být v povrchové úpravě Zn. Pouze vrata a vrátka mají být v úpravě Zn + PVC. Skutečně zadavatel požaduje tuto povrchovou úpravu pro vrata/vrátka?

Zadavatel požaduje branku a bránu pouze v úpravě Zn.

3. Domníváme se, že ve VV chybí položky pro sadové úpravy okolo obručníků. Prosíme o prověření, případně o vysvětlení.

Do výkazu výměr, který přikládáme přílohou, byly přidány položky týkající se terénních úprav, jedná se položky č. 11-13).

4. Domníváme se, že ve VV chybí položky na oříznutí a likvidaci okraje stávající asfaltové plochy. Prosíme o prověření, případně o vysvětlení.

Do výkazu výměr, který přikládáme přílohou, byla doplněna položka č. 34.

Toto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 se uveřejňuje v elektronickém nástroji zadavatele na adrese veřejné zakázky https://zakazky.dacice.cz/contract_display_476.html.

Součástí tohoto vysvětlení a doplnění ZD č. 1 je níže přiložený upravený soupis prací, dodávek a služeb. **Každý účastník podávající nabídku do tohoto výběrového řízení je povinen ve své nabídce použít výhradně tento upravený dokument!**

Lhůta pro podání nabídek se tímto vysvětlením a doplněním zadávací dokumentace č. 1 <u>nemění</u>, elektronické nabídky je možné podávat do <u>29. 1. 2025 do 9 hodin</u>.

Přílohou:

1. **Soupis prací, dodávek a služeb – úprava k 22. 1. 2025**

V Horní Slatině

Mgr. Jana Valšová
starostka obce Horní Slatina

elektronicky podepsáno