



# MĚSTO DAČICE

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC

KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

## Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ J. A. Komenského, Dačice

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Město Dačice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 7. 3. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem č. 10 Výzvy pro podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a uveřejňuje svou odpověď.

#### **Znění žádosti dodavatele o upřesnění zadávací dokumentace**

Žádáme o bližší vysvětlení k části týkající se plynu v zadávací dokumentaci.

V rámci projektu je na hranici pozemku plánována nová nerezová skříň s regulátorem tlaku plynu. Pro kotelnu ZŠ by měl být také osazen havarijní uzávěr plynu.

Nicméně, tyto položky ve výkazu výměr chybí.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem**

V rámci tohoto vysvětlení dochází nově k doplnění soupisu stavebních prací o položky č. 42, č. 43, č. 46, č. 50, č. 51 a č. 52 k plánované nerezové skříni HUP s regulátorem tlaku plynu. Tyto položky jsou nově obsaženy v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. Jedná se o přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídek, tj. soupis stavebních prací (konkrétně Příloha č. 1 – TZB tohoto soupisu).

U ostatních položek upřesňujeme, že havarijní ventil zůstává stávající, jen se přesunuje z plynoměrné místnosti do zádveří kotelny. Tyto položky jsou již obsaženy v soupisu stavebních prací Příloha č. 1 – TZB, která je přílohou tohoto vysvětlení: položka č. 22 - Demontáž potrubí DN 25 až 50 mm, a zpětná montáž této armatury: položka č. 44 – Montáž armatur plynovodních přírubových DN 50 ostatní typ.

**Zadavatel důrazně upozorňuje, že je dodavatel povinen do své nabídky použít aktuální (tj. poslední) verzi soupisu. Vzhledem k charakteru a rozsahu tohoto vysvětlení ZD č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která končí dne 14. 3. 2025 v 9 hodin.**

#### Přílohy:

- soupis stavebních prací – příloha č. 1 tohoto soupisu s názvem: *Příloha č.1 - TZB\_aktualizace\_10\_3\_2025*

V Dačicích

Ing. Jiří Baštář  
místostarosta města Dačice  
*podepsáno elektronicky*

Spojovatelka  
384 420 164 - 6

Fax  
384 422 228

E-mail  
meu@dacice-mesto.cz

Bankovní spojení  
ČS, a. s., Jindřichův Hradec  
č. ú. 0603143369/0800

IČO  
00246476