



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2025-035428
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V000000025
Datum zahájení zadávacího řízení:	30. 6. 2025
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 30. 7. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 15.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:


Dobrý den.

Žádám o bližší specifikaci a vysvětlení obsahové náplně položky výkazu výměr "Nápojovací vývod", která je použita v objektech SO-02 a SO-04. Co přesně to má být za konstrukci nebo materiál?


Odpověď zadavatele:

Jedná se o standardní řešení pro vytažení vývodu vyhledávacího vodiče pro vodovodní nebo výtlačné splaškové potrubí. Tento vyhledávací vodič uchycený na potrubí je vytažen do poklopu armatur (většinou na uzlech jednotlivých větví), kde je volně stočen. Při vyhledání potrubí se vyhledávací přístroj „chytne“ na tento vodič a dále se vytyčuje trasa, kde se potrubí nachází.

V kladecích výkresech je označen značkou s písmeny N.V. s vysvětlivkou uvedenou vždy nad tzv. razítkem výkresu, tj. ve výkresech pro vodovod:



a pro výtlačný kanalizační řad:



U kalníkových a vzdušníkových šachet se tento vyhledávací vodič připevní buď přímo na zákrytové desce šachty, nebo se zakončí ve vodovodním armaturním poklopu, který se zafixuje obetonováním. Způsob zakončení určí vždy provozovatel při provádění stavby.

Příklad zakončení na desce šachty:



Nejedná se tedy o žádný konkrétní výrobek, ale prodloužení vytyčovacího vodiče k upravenému terénu – většinou zakončeném v poklopu ovládacích armatur.

Změna zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele

Dále, zadavatel tímto ze svého vlastního podnětu, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, po schůzce s občany Dolních Němčic mění zadávací dokumentaci tak, že do předmětu veřejné zakázky se doplňuje prodloužení kanalizačních odboček (přípojek) vždy o 1, 5 m za hranici příslušného pozemku. Podrobnější informace jsou uvedeny v příloženém el. souboru s názvem „Dodatek č. 2 DPS_Průvodní a technická zpráva.pdf“. S ohledem na tuto změnu se dosavadní znění soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, tj. elektronické soubory s názvem „2026.xlsx“, „2027.xlsx“

a „2028.xlsx“, tímto ruší a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace jako elektronické soubory s názvem „2026_rev. 20250731.xlsx“, „2027_rev. 20250731.xlsx“ a „2028_rev. 20250731.xlsx“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **26. 8. 2025 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: <https://zakazky.dacice.cz/vz00000498>.

V Dačicích dne 31. 7. 2025

.....
Bc. Miloš Novák

starosta

Město Dačice

podepsáno elektronicky