



Úpravy veřejného prostoru – Červený Vrch, Dačice

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Město Dačice jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce obdržel dne 1. 10. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s bodem č. 11 Výzvy pro podání nabídek zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a **červeně** uveřejňuje svou odpověď.

Znění žádosti dodavatele o upřesnění zadávací dokumentace


„Chtěli bychom Vás tímto požádat o prověření a dodání výkresu (podkladů) pro položky plastových šachet s kalojemem. V PD se nachází pouze vzorový výkres vodoměrné šachty.“

Jedná se o standardní plastovou revizní šachtu (drenážní šachtu) o průměru 315 mm s lapačem písku. Viz. ilustrační foto výrobku níže. Uložení je standardní, a to do štěrkového obsypu dle technického listu daného výrobku. Šachta bude kryta litinovým poklopem (B125), ilustrační foto výrobku je uvedeno níže.

Ilustrační foto revizní šachty:



Ilustrační foto poklopu:



Vzhledem k charakteru a rozsahu tohoto vysvětlení a změny ZD č. 2 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podávání nabídek, která tedy zůstává neměnná, tj. 7. 10. 2025, 10:00 hodin.

V Dačicích

Bc. Miloš Novák
starosta města Dačice
podepsáno elektronicky