

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Jiří Baštář  
Hradištko 33  
380 01 Dačice

Jindřichův Hradec, 28.05.2024

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu  
zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Plynovod STL

Název stavby: ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč

Místo stavby: KÚ Peč (718726), žadatelem vyznačené zájmové  
území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

1. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.

**Nový STL plynovod LPE D63 bude napojen na stávající LPE plynovod dle PD pomocí vhodné elektrotvarovky.**

**Každá nová STL plynovodní přípojka LPE D32 bude ukončena v pilíři nebo ve skříni HUP na hranici pozemku, kde bude také později osazen RTP a obchodní měřidlo dle Připojovacích podmínek a požadavků EG.D.**

**Podmínky dodavatele plynu k připojení každého odběratele určí technik DS a technik měření v Obchodně technických podmínkách ve Smlouvě o připojení odběrného plynového zařízení k distribuční soustavě.**

**Stavba nového STL plynovodu vč. plynovodních přípojek bude**

**EG.D, a.s.**

Regionální provoz ZP  
východ  
Pražská 290  
377 01 Jindřichův Hradec  
www.egd.cz

Tomáš Zerzub  
T +420-38443-4361  
tomas.zerzub@egd.cz

Naše značka  
T10599-27124871

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

provedena na náklady investora a po dokončení a kolaudaci stavby bude s provozovatelem uzavřena smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení (podpisem Zápisu o odevzdání a převzetí stavby PZ) nebo kupní smlouva. Stavbu plynovodu musí provést odborná firma s platným oprávněním dle schválené projektové dokumentace od EG.D, a.s. s adekvátním dokladem od Stavebního úřadu a při přejímce stavby musí zhotovitel předat budoucímu provozovateli úplnou dokumentaci s doklady dle směrnice EG.D, a.s. včetně geodetického zaměření stavby dle Pravidel pro tvorbu geodetické části dokumentace energetického zařízení – plyn EG.D, a.s. EG.D požaduje při výstavbě nových inženýrských sítí (zejména při výstavbě kanalizačního potrubí, kanalizačních šachet, odvodňovacího drenážního potrubí, uličních vpustí s přípojkami a vodovodu) dodržet min. vzdálenosti při souběhu a křížení se stávajícím i s novým STL plynovodem a přípojkami dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a Informací o min. vzdálenostech a ochranných pásmech plynárenského zařízení dle platných směrnic E.GD.

2. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Daniel Filip, tel.: 606 660 911, 38443-4360, mail: [daniel.filip@egd.cz](mailto:daniel.filip@egd.cz).**
4. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
5. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.

6. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
7. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
8. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.
9. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
10. Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
11. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
12. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
13. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26309603, s platností do 02.05.2026, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
15. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

**Kontakty provoz sítě plynu:**

**Provoz sítě plynu STL, NTL:**

Tomáš Zerzub, tel.: 724 258 494, 38443-4361, mail: tomas.zerzub@egd.cz

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**



S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

**eg·d**

**EG.D, a.s.**

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001