



Pomáhat a chránit

JID: PCR02ETRpo92700309



KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Jindřichův Hradec
Dopravní inspektorát

Č. j. **KRPC-49278-2/ČJ-2024-020306**

Jindřichův Hradec 26. dubna 2024

Počet listů: 1

Ing. Vladimír Zadák
dszadak@seznam.cz

„ZTV“ v k. ú. Peč - ve stupni DÚR/DSP - vyjádření

Na základě předložené žádosti ve výše uvedené věci, Vám dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Jindřichův Hradec, ve smyslu ust. § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sděluje.

Předmětem předložené projektové dokumentace je návrh základní technické vybavenosti v obci Peč (viz PD).

Dopravní inspektorát má k předložené projektové dokumentaci tyto připomínky:

1. Šíře místa pro přecházení není v souladu s ČSN 73 6110 (nejmenší možná šířka je 3 m).
2. Pokud to umožňuje šíře chodníku, musí být rampově spádovány ke sníženému obrubníku ve sklonu $\leq 12,5$ % při zachování průchozího prostoru o šířce $\geq 0,90$ m a příčném sklonu průchozího prostoru $\leq 2\%$ v souladu s požadavky ČSN 73 6110.
3. Parkovací plochu k řadovému domu napojit jako místo ležící mimo pozemní komunikaci (cca 1,5 m pásem kamenné dlažby), neumisťovat DZ č. Z 11g.
4. Vegetační dlažbu pro parkovací stání použít příznivou pro chodce jako je např. Best - kroso.
5. Vyhrazené parkovací stání není navrženo pro potřeby vozidla přepravujícího osoby těžce pohybově postižené.

Nádražní 567/II
377 46 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 974 233 257
Email: jh.di.inzenyr@pcr.cz

www.policie.cz



Rozhledové trojúhelníky navrhovaného připojení budoucí místní komunikace, v rámci ZTV Peč, ke stávající místní komunikaci, se vynášejí v souladu s ČSN 73 6102, kdy vynesené rozhledové poměry musí být volné bez překážek v rozhledu.

z r. por. Mgr. Bc. Lucie Dvořáková, DiS.
komisař DI

npor. Bc. Jan Vičar
zást. vedoucího DI