

Změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V000000038
Datum zahájení zadávacího řízení:	17. 11. 2025
Zadavatel	
Název:	Obec Peč
IČO:	00477320
Adresa sídla:	Peč 62, 380 01 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Jiří Bárta, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_910.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Martin Šťastný zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 777 318 410

Obec Peč jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržela dne 19. 11. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14 Výzvy k podání nabídek uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni změnu zadávací dokumentace č. 1:

Žádost dodavatele:

*Pro splaškovou a dešťovou kanalizaci je navrženo potrubí DN 250. Ve výkrese **301.09 Kan – šachty výpis** jsou uvedeny šachty s vtokem a výtokem DN 300. Která z informací je správná? Opraví zadavatel podklady?*

Odpověď zadavatele:

*Zadavatel jako přílohu tohoto upřesnění zadávací dokumentace č. 1 přikládá upravený výkres **301.09 Kan – Šachty výpis** – šachty s vtokem a výtokem DN 250. Ostatní části zadávací dokumentaci zůstávají neměnné.*

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na obsah této změny zadávací dokumentace č. 1 zadavatel **neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.**

Tato změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_910.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.dacice.cz/contract_display_511.html.

V Peči dne 20. 11. 2025.

.....
Jiří Bárta
starosta
Obec Peč
podepsáno elektronicky

Přílohy tohoto upřesnění ZD č. 1:

1. upravený výkres 301.09 Kan (SO 301 – Kanalizace) – Šachty výpis (v pdf)