

Upřesnění a změna zadávací dokumentace č. 4

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	ZTV sídliště Lokalita pro bydlení v RD v obci Peč
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P25V000000038
Datum zahájení zadávacího řízení:	17. 11. 2025
Zadavatel	
Název:	Obec Peč
IČO:	00477320
Adresa sídla:	Peč 62, 380 01 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Jiří Bárta, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_910.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Bc. Martin Šťastný zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 777 318 410

Obec Peč jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 2. 12. 2025 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 14 Výzvy k podání nabídek uvádí níže jejich přesné znění a v návaznosti na ně upřesnění a změnu zadávací dokumentace č. 4:

Žádost dodavatele z 2. 12. 2025

- dotaz č. 1

Zadavatel ve výkazu výměr revize z 26.11.2025 upravil na základě dotazu počty šachtových sestav v kanalizaci oddíl trubní vedení (pol. č. 11 na 8 ks, pol. č. 12 na 9 ks). Ve výkazu výměr revize z 1.12.2025 je opět v těchto položkách chybně původních 17 ks pro každou položku. Opraví zadavatel znovu výkaz výměr?

Odpověď zadavatele

Zadavatel souhlasí s tvrzením dodavatele a upravuje v soupise prací (SO 301) položku č. 11 a 12 (kanalizační šachty) na správnou hodnotu. Zadavatel přikládá upravený soupis prací jako přílohu této změny ZD č. 4 (revize 2. 12. 2025). Změny v SO 301 jsou zvýrazněny **zeleně**.

- Skrůž šachtová, konus, přechodová deska, vyrovnávací
- 11 894211151R00prstence, sestava pro 1000x250 SP, hl.š.do 2,20m, viz kus 8,00
přiložený výpis šachet
- Skrůž šachtová, konus, přechodová deska, vyrovnávací
- 12 894211151R00prstence, sestava pro 1000x250 SP, hl.š.do 3,00m, viz kus 9,00
přiložený výpis šachet

Doplnění zadavatele

Dále zadavatel z vlastního podnětu upřesňuje dimenzi stávající kanalizace v místě napojení na ZTV. Dimenze této kanalizace je DN300.

Pro větší přehlednost zadavatel v upraveném soupise prací, dodávek a služeb (revize 2. 12. 2025) označil veškeré provedené změny a úpravy **zeleně.**

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na obsah této změny a upřesnění zadávací dokumentace č. 4 zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek**.

Toto upřesnění a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_910.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.dacice.cz/contract_display_511.html.

Přílohy tohoto upřesnění a změny ZD č. 4

1. Upravený soupis prací, dodávek a služeb (revize 2. 12. 2025).
 - (revize SO 301)

V Peči dne 2. 12. 2025.

.....
Jiří Bárta
starosta
Obec Peč
podepsáno elektronicky