

D1.4.1 19 - NÁVRH PROTOKOLU O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
vypracovaný odbornou komisí Agroprojektu Jihlava spol. s r.o.

V Jihlavě: srpen 2024

Složení komise:

předseda: Popelka Radek – vedoucí ateliéru

členové: Ing. Mikulášek Josef – zodpovědný projektant

Čurda Jiří – projektant elektro

Název organizace: Obec Český Rudolec

Název objektu: „Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty - Český Rudolec“.

Podklady: Koncept projektů stavby.

Popis objektu: Projekt elektro je součástí projektové dokumentace stavby, kde jsou jednotlivé provozy a jejich účel podrobně specifikovány.

Rozhodnutí: V prostorách objektu se vyskytují prostředí uvedená dále v tabulce, která jsou určeny dle normy ČSN 33 2000-5–51 ed.3.

Atmosférické podmínky v okolí

Prostory normální

AB5 – vnitřní prostory chráněné s regulací teploty a vlhkosti

oz. místnosti	název místnosti	poznámka
1.01 – 1.20	Prostory 1.NP	Koupelna - zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
2.01 – 2.14	Prostory 2.NP	Koupelny - zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2
3.01 – 3.10	Prostory 3.NP	Koupelny - zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

Prostory nebezpečné

AB4 – vnitřní prostory chráněné bez regulace teploty a vlhkosti

oz. místnosti	název místnosti	poznámka
0.01 – 0.03	Prostory 1.PP	
1.03, 1.04	Chodba do sklepa	

Další dotčená prostředí, využití a konstrukce budov:

Uvedené vlivy jsou méně významné, proto nebudou podrobně specifikovány. Zároveň platí pro objekt jako celek.

Nadmořská výška:	AC1 - do 2000 m
Výskyt cizích pevných těles:	AE1 - zanedbatelný
Mechanické namáhání:	AG1 - mírný ráz
Vibrace:	AH1 - mírné vibrace
Výskyt živočichů:	AL1 - bez nebezpečí
Elektrostatické působení:	AM1 - kontrolovaná úroveň
Bouřková činnost:	AQ1 - zanedbatelná
Schopnost osob:	BA1 - běžná
Dotyk osob s potenciálem země:	BC2 - výjimečný
Podmínky úniku v případě nebezpečí:	BD1 - malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik
Stavební materiály:	CA1 - nehořlavé
Konstrukce budov:	CB1 - zanedbatelné nebezpečí

Požadavky na kontrolu, údržbu a čištění:

Kontrola:	průběžně obsluhou, pravidelný odborný dohled v objektu dle provozního řádu
Údržba:	dle plánu údržby
Čištění:	pravidelné dle plánu čištění a průběžné obsluhou

Zdůvodnění:

Uvedená prostředí byla určena na základě shody jednotlivých členů komise, požadavků norem ČSN a zkušeností z provozu obdobných objektů.

V Jihlavě: 08/2024

Popelka Radek
předseda komise