

ČÍSLO	KABEL	ODKUD	NÁZEV	KAM	VÝKON	POZNÁMKA
WL38	CYKY–J 3x2,5	RB3	Bojler m.č. 2.12	EH38		
WL39	CYKY–J 5x2,5	RB3	Sporák m.č. 2.11	EH39		
WL40	CYKY–J 3x2,5	RB3	Zásuvka m.č. 2.12 – pračka, suška	Z40		
WL45	CYKY–J 3x1,5	RB4	Osvětlení m.č. 3.03 – 3.06	L45		
WL46	CYKY–J 3x2,5	RB4	Zásuvky m.č. 3.03, 3.04, 3.06	Z46		
WL47	CYKY–J 3x2,5	RB4	Zásuvka m.č. 3.05 – myčka	Z47		
WL48	CYKY–J 3x2,5	RB4	Zásuvky m.č. 3.05 – linka, odsavač	Z48		
WL49	CYKY–J 3x2,5	RB4	Zásuvky m.č. 3.05	Z49		
WL50	CYKY–J 3x2,5	RB4	Bojler m.č. 3.04	EH50		
WL51	CYKY–J 5x2,5	RB4	Sporák m.č. 3.05	EH51		
WL52	CYKY–J 3x2,5	RB4	Zásuvky m.č. 3.04 – pračka, suška	Z51		
WL53	CYKY–J 3x1,5	RB4	Zásuvka m.č. 3.05 – lednice	Z52		
WL55	CYKY–J 3x1,5	RB5	Osvětlení m.č. 3.07 – 3.10	L55		
WL56	CYKY–J 3x2,5	RB5	Zásuvky m.č. 3.07, 3.08, 3.10	Z56		
WL57	CYKY–J 3x2,5	RB5	Zásuvka m.č. 3.09 – myčka	Z57		
WL58	CYKY–J 3x1,5	RB5	Zásuvka m.č. 3.09 – lednice	Z58		
WL59	CYKY–J 3x2,5	RB5	Zásuvky m.č. 3.09 – linka, odsavač	Z59		
WL60	CYKY–J 3x2,5	RB5	Bojler m.č. 3.07	EH60		
WL61	CYKY–J 5x2,5	RB5	Sporák m.č. 3.09	EH61		
WL62	CYKY–J 3x2,5	RB5	Zásuvky m.č. 3.08 – pračka, suška	Z62		
WL65	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 1.01	L65		
WS65/1	CYKY–O 2x1,5	RD	Tlačítka	SB65/1		
WL66	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 1.02	L66		
WL67	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 0.01, 0.02, 0.03, 1.03, 1.04	L67		
WL68	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 1.05, 1.06	L68		
WS68/1	CYKY–O 2x1,5	RD	Tlačítka	SB68/1		
WL69	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 1.07, 1.08	L69		
WS69/1	CYKY–O 2x1,5	RD	Tlačítka	SB69/1		
WL70	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení nouzové	L70		
WL71	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 2.01, 2.02	L71		
WS71/1	CYKY–O 2x1,5	RD	Tlačítka m.č. 2.01, 2.02	SB71/1		
WL72	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 3.01, 3.02	L72		
WS72/1	CYKY–O 2x1,5	RD	Tlačítka m.č. 3.01, 3.02	SB72/1		
WL73	CYKY–J 3x1,5	RD	Osvětlení m.č. 115, venek	L73		
WL74	CYKY–J 3x1,5	RD	Přímotop m.č. 1.01	EH74		
WL75	CYKY–J 3x1,5	RD	Přímotop m.č. 1.01	EH75		
WL76	CYKY–J 3x1,5	RD	Přímotop m.č. 2.01	EH76		
WL77	CYKY–J 3x2,5	RD	Zásuvky m.č. 1.01, 1.08	Z77		
WL78	CYKY–J 5x4	RD	Zásuvková skříň m.č. 1.02	Z78		
WL79	CYKY–J 5x2,5	RD	Rozváděč kotelna m.č. 1.02	RK		

--	--	--	--	--	--	--

	LIST C.: LISTU: 2 3	Soupis vodičů				ARCHIVNI CÍSLO:
		OBJ.C.,PJ: Elektroinstalace	ZAK.CÍSLO: 24 005 03	AKCE: Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty		VYKRES CÍSLO:
			PROVEDL: Čurda Jiří	DATUM: 10.08.2024	INVESTOR: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123	D.1.4.1_17