

SO 01 – Stavební úpravy objektu

Zhotovitel:	Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava www.agroprojektjihlava.cz , agroprojekt@agroprojektjihlava.cz , +420 56 721 00 66
REKONSTRUKCE BUDOVY BÝVALÉ POŠTY NA BYTY, ČESKÝ RUDOLEC PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
	Vypracoval: Jan Jirka, DiS.
Místo: k.ú. Český Rudolec 623 105	Zak. číslo: 24 005 03
Investor: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec	Paré:

Údaje o stavbě:

Název stavby: Rekonstrukce budovy bývalé pošty na byty, Český Rudolec
Objekt: SO 01 – Stavební úpravy objektu
Místo stavby: Český Rudolec
Katastrální území: k. ú. 623 105
Obec: Český Rudolec
IČ: 002 46 441
Sídlo: Obec Český Rudolec, Český Rudolec 123, 378 83 Český Rudolec
Oprávněná osoba: Ing. Petra Malá, starostka obce
E-mail: starosta@ceskyrudolec.cz
Tel: 384 496 138

Základní požadavky na jakosti a standardy materiálů:

Nové vnější zdivo:

Příčky ze sádkartonové konstrukce tl. 125 mm. Jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm
Mezibytové příčky ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových UW, CW profilů tl. 2 x 12,5 mm

Výplně otvorů:

Okna trojskla min. $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Dveře plné min. $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, prosklené min. $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Střešní okna min. $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Tepelné izolace:

Podlahy na terénu - Lehký provoz EPS 150 tl. 2 x 100 cm $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
Podlaha nad 1.NP EPS 150 tl. 140 mm $\lambda = 0,035 \text{ W/m.K}$
Podlaha podkroví z EPS 100 tl. 120 mm $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$
Zateplení stěn podkroví z minerální vaty tl. 120 a 220 mm, $\lambda = 0,038 \text{ W/m.K}$
Nové dělicí příčky z cihelných bloků tl. 11,5 mm

Krov:

Viditelné prvky krovu budou v pohledové kvalitě (Si) bez estetických vad.
Viditelný palubkový záklop bude v kvalitě A, popřípadě AB.

2.NP - strop:

Ve 2.NP bude protipožární podhled z SDK tl. 12,5 mm

Při záměnách materiálů, nebo skladeb na obálce budovy, musí tyto odpovídat minimálně shodným tepelně izolačním parametrům jako u navržených v projektové dokumentaci a dle parametrů uvedených v PENB. Konstrukce s požární odolností mohou být zaměněny taktéž pouze za konstrukce o shodném minimálním požadavku na jejich požární odolnost a zatížení!!!

