Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 3

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	**Rekonstrukce ulic U Stadionu, Dačice**
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2026-051413
Identifikátor zakázky (systémové číslo):	P26V00000025
Datum zahájení zadávacího řízení:	23. 9. 2026
Zadavatel	
Název:	Město Dačice
IČO:	00246476
Adresa sídla:	Krajířova 27, 380 13 Dačice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Bc. Miloš Novák, starosta
Profil zadavatele:	https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Marek Bena zastupující zadavatele v zadávacím řízení tel.: 604 119 057

Město Dačice jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdrželo dne 5. 10. 2026 žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace a v souladu se zákonem a čl. 16.1 Zadávací dokumentace uvádí níže její přesné znění a v návaznosti na ni vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Žádost dodavatele:

Dobrý den, vážený zadavateli,

chtěli bychom se Vás tímto dotázat na dva dotazy:
1) vnitřní obložení kanalizačních den z čediče – z předchozích staveb v Dačicích máme zkušenosti, že správce obklad nevyžaduje. Pokud obložení čedičem nebude vyžadovat ani v této zakázce, bude zakázka zbytečně prodražena.

2) objekt chodníky obsahuje položku:
59245018.R dlažba skladebná betonová 250x250mm tl 60mm přírodní

Kde bude použita tato dlažba? Pokud je zamýšlená na lemování slepecké dlažby, je podle normy potřeba, aby tato dlažba byla bezfazetová.

Děkujeme Vám.

Odpověď zadavatele:

ad Dotaz č. 1:
Zadavatel ověřil, že provozovatel obložení čedičem nepožaduje, a proto byly požadavky na čedičové obložení upraveny – ponechány jsou pouze u DŠA2 v SO 303 I. etapy a spadiště ŠA9 v SO 307 II. etapy.

U ostatních šachet byly soupisy stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výměr (dále jen „soupisy stavebních prací“) upraveny, tj.:

- u pol. č. 60 až 62 v SO 303 I. etapy byly upraveny jejich výměry a v popisu bylo doplněno, že plnění se týká šachty DŠA2,
- pol. č. 66 až 68 v SO 303 a pol. č. 84 až 86 v SO 307 II. etapy byly vypuštěny.

Aktualizované soupisy stavebních prací tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace.

ad Dotaz č. 2:
Ano, jedná se o dlažbu na olemování varovného a signálního pásu – v popisu položky č. 20 v SO 102 I. etapy i položky č. 22 v SO 102 II. etapy je uvedeno, že se jedná o hmatový pruh, na který bude v souladu s příslušnými právními předpisy a normami použita bezfazetová dlažba.

Změna soupisů stavebních prací
S ohledem na výše uvedené se dosavadní znění soupisů stavebních prací, tj. elektronické soubory s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_I. etapa_rev. 20261005“ a „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_II. etapa_rev. 20261005“, tímto ruší a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace jako elektronické soubory s názvem „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_I. etapa_rev. 20261007.xlsx“ a „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV_II. etapa_rev. 20261007.xlsx“.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek
S ohledem na obsah tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** tak, že nově tato lhůta skončí dne **27. 10. 2026 v 9.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek.

Toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.dacice.cz/profile_display_2.html, a na konkrétní adrese týkající se shora uvedené veřejné zakázky: https://zakazky.dacice.cz/vz00000544.

V Dačicích dne 7. 10. 2026

Bc. Miloš Novák
Digitálně podepsal Bc. Miloš Novák
Datum: 2026.10.07 15:45:16 +02'00'

……..
Bc. Miloš Novák
starosta
Město Dačice
podepsáno elektronicky